



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Kateřina Černohorská
Na Lučinách 1664 / 29
73701 Český Těšín

Značka: 9773/V020887/2019/JA

Ostrava, dne: 1.8.2019

Věc: **Revitalizace zeleně na ulici Frýdecká, parc.č. 738/1, k.ú. Třinec**
Stanovisko k prováděcí dokumentaci

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 12.12.2018 pod zn.: 9773/V031624/2018/JA, dne 3.1.2019 pod zn.: 9773/V032280/2018/JA a dne 8.4.2019 pod zn.: 9773/V007799/2019/JA. Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 22.5.2019 pod zn.: 9773/V011942/2019/JA.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší revitalizaci zeleně na ulici Frýdecká v k.ú. Třinci. Plánovaný záměr navrhuje kácení 12 neperspektivních mladších stromů a 3 keřové skupiny. Odstraňování pařezů včetně sejmutí svrchní vrstvy substrátu bude realizováno bez poškození ponechávaných dřevin, technické infrastruktury a okolních zpevněných ploch. Následně je navržena nová alejová výsadba nových 20 listnatých stromů. V blízkosti sítí technické infrastruktury budou jámy hloubeny ručně a pro ochranu sítí bude ve vyznačených případech použita protikořenová bariéra. Nově je navržena také keřová výsadba. Část území před Karireal bude terénně upravena do roviny a oseta novým trávnikem. Barevný efekt přinese větší květinový záhon z letničkového/trvalkového výsevu před budovou řetězce TESCO.

Dle popisu v technické zprávě u zařízení SmVaK Ostrava a.s., kde výsadbou není respektováno ochranné pásmo, bude růst kořenů nových stromů směřován protikořenovou bariérou o šířce pásu 1-1,3 m a délce 2,0 m mimo trasování sítí tak, aby zařízení SmVaK Ostrava a.s. byla dostatečně chráněna.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Výsadba zeleně v místě kolize se stávajícími zařízeními SmVaK Ostrava a.s. v majetku SmVaK Ostrava a.s. je řešena dohodami o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 3115/D/FM/2019 (vodovody) a 3116/D/FM/2019 (kanalizace).

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle předložené situace stavby, k.ú. Třinec **dojde ke střetu** se stávajícím zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to **vodovodem DN 125 GG, DN 150 GG, DN 500 O a jednotnou kanalizací DN 700 B, DN 600 B, DN 500 B** - viz orientační zakres v mapové příloze.

Zákes dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Třinec tel.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.: 558 737 077). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:

Akceptujeme navržené řešení výsadby keřů, květinové výsadby do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. za podmínek:

- Práce spojené s odstraněním zeleně (keřů, květin) v rozsahu nezbytně nutném, pro provedení stavebního zásahu na vodovodu, resp. kanalizace provede na svůj náklad investor výše uvedené stavby.
- V případě poškození zeleně z důvodu oprav, příp. havárie nebude ze strany SmVaK Ostrava a.s. vlastníkově zeleně poskytnuta žádná náhrada.
- V případě oprav potrubí kanalizačních a vodovodních přípojek na veřejném prostranství platí výše uvedené.
- Musí být zachován přístup ke kanalizačním šachtám z důvodu kontroly, čištění a deratizace.
- Taktéž musí být zachován přístup k armaturám na vodovodní síti (šoupákům, hydrantům a ventilům na vodovodních přípojkách).

Upozorňujeme, že výše uvedené, neplatí pro výsadbu stromů ty, požadujeme umístit dle níže uvedených podmínek.

Podmínky týkající se realizace:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Při realizaci výsadby požadujeme dodržet podmínky dohod č. 3115/D/FM/2019 a 3116/D/FM/2019.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Výsadbu stromů požadujeme situovat dle předložené situace.
- Při výsadbě požadujeme v maximální možné míře respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o **1,0 m** od vnějšího líce. (*Hloubky jednotlivých šachet jsou uvedeny v souboru .csv*).
- U zařízení SmVaK Ostrava a.s., kde výsadbou není respektováno ochranné pásmo, bude růst kořenů nových stromů směřován protikořenovou bariérou a to dle předložené projektové dokumentace.
- Při výsadbě keřů a květinové výsadbě požadujeme v maximální možné míře respektovat ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s. – viz výše za akceptace výše uvedených podmínek.
- V případě, že nebude výše uvedené akceptováno, požadujeme výsadbu keřů, květinovou výsadbu situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. V případě obnažení potrubí, bude toto zabezpečeno před poškozením.
- V případě, že při odstraňování stromů dojde k zásahu do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. je nutno tyto práce projednat s příslušným střediskem a dojednat postup a kontrolu provedených prací – kontakty viz výše.
- V rozsahu ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. nebudou zřizovány skládky zeminy apod.
- Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklapy.
- Při kolizi s vodovodní přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005.
- Při kolizi s kanalizační přípojkou požadujeme dodržet ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- V ochranném pásmu vodovodní, resp. kanalizační přípojky požadujeme ruční výkop a zvýšenou opatrnost tak, aby nedošlo k poškození vodovodní, resp. kanalizační přípojky. V případě obnažení vodovodní, resp. kanalizační přípojky bude přípojka zabezpečena před poškozením.

- Před zásypem bude bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. (zda byla použita protikořenová bariéra dle předložené PD). Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.