



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINCE

ODBOR PRÁVNÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MMT/15901/2020
SPIS. ZN.: MMT/04581/2020/04
VYŘIZUJE: Kristina Pyšková
TELEFON: 558 306 159
E-MAIL: kristina.pyskova@trinecko.cz
DATUM: 2020-03-10

Profil zadavatele

Dotčení dodavatelé (E-Zak)

Vysvětlení č.2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „Bytový dům, ul. Komenského 682, Třinec – sanace suterénního zdiva“

Vážený dodavatelé,

statutární město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČ 00297313, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „**Bytový dům, ul. Komenského 682, Třinec – sanace suterénního zdiva**“ zadávané v podlimitním režimu ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zahájené odesláním výzvy k podání nabídek dne 25. 02. 2020.

Zadavatel na základě dotazů uchazečů podává všem dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci

Dotazy:

1) Ve výkazu výměr stavebních úprav je disproporce mezi položkami č 33 Uložení sypaniny na skládky 651,2 m³ a položkou č 34.

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 651,2 tuny. Z uvedeného vyplývá, že jeden m³ vytěžené zeminy tř. 3 a tř 4 odpovídá hmotnosti 1 tuny, což není pravděpodobné. Prosíme o opravu množství vyskládkovaného výkopku v tunách, nebo o opravu jednotky ve výkazu výměr u pol. 34 na m³.

2) Ve výkazu výměr odvodnění objektu je v položce 72 zadána montáž půlené cháničky DN 110 - 101,0 mb a k ní pol. 74 specifikace půlené cháničky DN 110 - 101,0 mb dle v.č. D. 02. 07 - Specifikace vnitřní splaškové kanalizace. Potud' tomu rozumíme. Nehledě na to, že chránička DN 110 má větší průměr, než 10 cm je ve VV zadána v položce 73 i specifikace klasické elektro chráničky D 110 ve stejné výměře bez toho, že by k ní byla zadána i montážní položka. Patří tam ta položka a když ano - kde je uvedena její montáž? Pokud by se jednalo o provizorní odkanalizování dle stejného výkresu, chybí tam, montáž potrubí, výměra je 100 mb a rovněž dimenze trubky je udávána DN 160 - 300 mm.

3) Jelikož je v PD drenážní potrubí napojeno do kanalizace, je k dispozici souhlasné stanovisko správce kanalizace k vypouštění drenážních vod do kanalizace? Standardně společnost SmVaK Ostrava a. s. nesouhlasí s odváděním drenážních vod do jejich kanalizace z důvodů, že jsou ČOV nadměrně zatěžovány dešťovými a balastními vodami, které nařezávají splaškové odpadní vody, čímž snižují účinnost čisticího procesu.

Odpovědi:

1) - u položky č. 34 opraven koeficient množství na tuny.



2) - opraven výkaz u položky č. 72 na 202 m.

3) Projekt řeší opravu stávajícího stavu odvodnění objektu. Předpokládá se, že objekt již má obvodovou drenáž, kterou obnovujeme, včetně napojení na stávající jednotnou kanalizaci. Vyjádření spol. SmVaK s odsouhlasením projektu není k dispozici. Jedná se o projekt Opravy stávajícího objektu, který nepodléhá schvalovacímu procesu.

S odkazem na výše uvedenou změnu zadavatel provedl úpravy v příloze č. 5 ZD – Výkazu výměr.

Původní přílohu č. 5 ZD – Výkaz výměr prosím nahradte opraveným souborem - viz příloha tohoto vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace.

Současně s výše uvedenou změnou přílohy č. 5 ZD stanovuje zadavatel **novou lhůtu pro podání nabídek** uvedenou v čl. 4 Výzvy a zadávací dokumentace.

Stávající lhůtu pro podání nabídek stanovenou na 19. 03. 2020, 9:30 hod. zadavatel ruší a **stanovuje novou lhůtu pro podání nabídek** a to na **27. 03. 2020, 9:30 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.

Za případné komplikace se omlouváme.

S pozdravem

Mgr. Rafał Zawadzki
vedoucí odboru právního

po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. Ewou Sniegonovou
vedoucí přestupkového oddělení

Příloha:

1. Opravená příloha č. 5 – Výkaz výměr