

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Statutární město Třinec
Jablunkovská 160
73961 Třinec

Značka: 9773/V008117/2020/JA

Ostrava, dne: 27.3.2020

Věc: **ZŠ P. Bezruč objekt č.p. 418 – rekonstrukce střechy, parc.č. 1310/4, k.ú. Třinec**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: Statutární město Třinec

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 29.8.2019 pod zn.: 9773/V023647/2019/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci zastřešení celé budovy základní školy Petra Bezruče č.p. 148 na pozemku parc.č. 1310/4, k.ú. Třinec. Předmětný objekt se skládá z několika obdélníkových částí. Nově je navržena plechová profilovaná střešní krytina (imitace tašek) pro hlavní střechy objektu v odstínu cihlově červené barvy. Snížená valbová střecha nad šatnami bude provedena falcovanou plechovou krytinou v odstínu cihlově červené barvy. Plochá střecha bude opatřena střešní fólií z EPDM. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z hliníkového plechu v odstínu cihlově červené barvy. V rámci stavby bude provedena obnova poškozených dřevěných prvků krovu, bude doplněno celoplošné bednění a chybějící DHV pod střešní krytinu, provede se nová skladba krytiny. Půdní prostory budou doplněny o novou tepelnou izolaci. Bude provedena oprava bleskosvodů s napojením na stávající svodné vodiče s uzemněním. Zdrojem vody pro zařízení staveniště bude stávající vnitřní rozvod vody v 1.PP řešeného objektu.

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu zájmového území stavby v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s., k.ú. Třinec **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to **jednotnou kanalizací DN 300 B – stoka AB-3-2-3-2, hloubka uložení činí cca 2,02-2,81 m** (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“) a **dále budou dotčeny zájmy SmVaK Ostrava a.s. a to stávající vodovodní přípojka pro řešený objekt**. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Upozorňujeme, že v těsné blízkosti zájmového území stavby (dle zákresu v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s.) se nachází **jednotné kanalizace DN 400 B, DN 300 B a vodovodní řad DN 125 GG** v majetku SmVaK Ostrava a.s. (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Tato zařízení je nutno respektovat vč. jejich ochranného pásma – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Umístěním zařízení staveniště a staveb souvisejících je nutné respektovat uvedené vodohospodářské zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedeného vytyčení.

Vytyčení provede na základě objednávky (**vodovod - středisko vodovodních sítí Třinec tel.: 558 325 270, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.: 558 737 077**).

Dále upozorňujeme, že výše uvedenou stavbou je nutno respektovat vodovodní a kanalizační přípojku pro řešený objekt. Zákres vodovodní přípojky v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s. je

pouze orientační. Informaci o přesné trase přípojky sdělí její vlastník, tj. majitel řešeného objektu. V minulosti nebyl investory kanalizační přípojky, předán SmVaK Ostrava a.s. zakres této přípojky. Informaci o přesné trase, příp. hloubce je nutno žádat u majitele napojené nemovitosti.

Podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu, zeminy apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o **1,0 m** od vnějšího líce. (*Hloubky jednotlivých šachet viz soubor .csv*)
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- Veškeré úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.