342,15
339,85 2,30 ŠN3
(SO 02)

289

DNO DRENÁŽE
339,86 (-0,550)

DN 80
0,5%-PVC-53,30 m

(SO 02)

DN 80
2,2%-PVC-24,30 m

1S01
PARKOVACÍ PLOCHA

2x VYPAŘOVACÍ ŽLAB MEA C250
BETONOVÝ š. 300 mm, dl. 9,30 m

2x VYPAŘOVACÍ ŽLAB MEA C250
BETONOVÝ š. 300 mm, dl. 24,00 m

4x ODTOKOVÝ DÍL SE SVISLÝM NÁTRUBKEM DN 100

ODVODŇOVACÍ ŽLAB FASERFIX DN 100 dl. 5,30 m

2x VYPAŘOVACÍ ŽLAB MEA C250
BETONOVÝ š. 300 mm, dl. 10,50 m

DN 125
2,4%-PP-12,00 m

DN 125
1,67%-PP-12,00 m

DN 150
2,8%-PP-15,80 m

MŘÍŽ 340,34

DNO DRENÁŽE
339,59 (-0,820)

DNO DEŠŤ. KANALIZACE 339,51
(OD 0,000 DNO -0,90, KRYTÍ -0,75)
(OD MŘÍŽE DNO -0,83, KRYTÍ -0,68)

NAPOJIT DO POTRUBÍ ZE ŽLABU:
ODVODNĚNÍ BUDOVY -
DRENÁŽNÍ HADICE DN 80
ODVODNĚNÍ PLÁNĚ -
DRENÁŽNÍ HADICE DN 80 (viz SO 101)

341,42
339,12 2,30 ŠN2
(SO 02)

AD-2,15
DN 300 BE

1650

STÁVAJÍCÍ VPUST VP26, hl. 1,45 m
BUDE DEMONTOVÁNA

1S03
TECHNICKÁ
MÍSTNOST

STÁVAJÍCÍ VPUST VP27, hl. 1,53 m
BUDE DEMONTOVÁNA

DN 80
1,8%-PVC-17,50 m

VO1 DN 150 DO1 | VO2 DN 75 | VO3 DN 75 DO3 | DO2 DN 150 | VO4 DN 75 | VO5

st 340,82 ① DN 75 ② ③ st 340,64 ④ ⑤ st 340,53 ⑥ 1S02 SCHODIŠTĚ ⑦ ⑧ st 340,46 ⑨ ⑩ DN 75

1000 | 340,53 | 2160 | 600

20695

RŠ1 340,64 339,29 1,35

RŠ2 340,46 339,34 1,12

RŠ4 340,38 338,57 1,81

340,86
338,59 2,27 ŠN1
(SO 02)

ZAÚSTĚNÍ
DNO 338,79

340,57
338,57 2,00
RŠ3

DN 125
30%-PP-1,50 m

DN 125
4,7%-PP-12,65 m

DN 150
2%-PP-7,85 m

DN 125
26%-PP-1,50 m

DN 125
17%-PP-1,00 m

DN 125
5,5%-PP-10,00 m

DN 100
2,8%-PP-6,35 m

DN 150
3,8%-PP-3,65 m

REGULAČNÍ ŠACHTA BETON.
DN 1000, hl. 2,00 m
S REGULÁTOREM ODTOKU

DNO DRENÁŽE
339,32 (-1,090)

REVIZNÍ ŠACHTA PLAST.
DN 425, hl. 1,35 m

PLAST. PODZEMNÍ NÁDRŽ
2,16 x 1,00 x 2,16 m

DN 150
23%-PP-4,20 m

DN 80
1,8%-PVC-28,00 m

DN 500
0%-PP-28,00 m

DNO DRENÁŽE
339,83 (-0,580)

DN 150
2%-PP-8,90 m

REVIZNÍ ŠACHTA BETON.
DN 1000, hl. 1,81 m

REVIZNÍ ŠACHTA PLAST.
DN 425, hl. 1,12 m

AD-2,15
DN 300 BE

288

287

AD-2
DN 600 BE

S V Z J

LEGENDA

DO1 - DO3	DEŠŤOVÝ ODPAD ZE STŘECHY - VNITŘNÍ NAPOJEN NA STŘEŠNÍ VPUST - DODÁVKA ASTRON VE VÝŠCE 1,00 m NAD PODLAHOU 1. PP OSADIT ČISTÍCÍ KUS
VO1 - VO5	VNITŘNÍ ODPAD Z 1. A 2. PODLAŽÍ DN 75 PODLAHA BUDE VYSPÁDOVÁNA K ODTOKU - DODÁVKA ASTRON VE VÝŠCE 1,00 m NAD PODLAHOU 1. PP OSADIT ČISTÍCÍ KUS
RŠ1, RŠ2	REVIZNÍ ŠACHTY PLASTOVÉ DN 425 m NA KANALIZACI ZAÚSTĚNÉ DO NÁDRŽE
RŠ3	REGULAČNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 1000 S REGULÁTOREM ODTOKU NA KANALIZACI ZAÚSTĚNÉ DO SmVaK
RŠ4	REVIZNÍ ŠACHTA BETONOVÁ DN 1000 NA KANALIZACI ZAÚSTĚNÉ DO SmVaK
	STÁVAJÍCÍ KANALIZACE - KAMENINA
	RUŠENÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ
	PŘELOŽKA JEDNOTNÉ KANALIZACE DN 300 (viz SO 02)
	DRENÁŽNÍ HADICE DN 80 (viz SO 101)
	NOVÁ KANALIZACE - ZAÚSTĚNÁ DO NÁDRŽE BEZ ODTOKU (NAD PODLAHOU - HT PP, POD PODLAHOU HLADKÉ KG 2000 PP)
	NOVÁ KANALIZACE - ZAÚSTĚNÁ DO STOKY SmVaK (JEDNÍM NAPOJENÍM) (NAD PODLAHOU - HT PP, POD PODLAHOU HLADKÉ KG 2000 PP)

± 0,000 = 340,41 m.n.m Bpv

Zodp. projektant	Projektant	Kontroloval
Ing. FUKALA	TURKOVÁ	Ing. SKLENÁŘ

DELTA Třinec
projekční ateliér
tel. 558 987 560
www.deltatrinec.cz

Investor	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum	11/2020
Místo stavby	k.ú. Dolní Lištná, parc. č. 561/5, 561/6	Stupeň dokumentace	DPS
Název stavby	PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA	Měřítko	1 : 100
Stavební objekt	SO 01 PARKOVACÍ OBJEKT	Formát	A2
	D1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	Číslo zakázky	31/2019
		Číslo archivní	D-31-2019
Název výkresu	D1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA PŮDORYS 1. PP	Pořadové číslo výkresu	2