

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: -
ZE DNE: 08. 01. 2020

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 01078/2020/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 01078/2020/FM/HOK
VYŘIZUJE: Mgr. Jan Kresta
TEL.: 558 418 323
FAX: 595 138 109
E-MAIL: jan.kresta@khssova.cz

DATUM: 10. 02. 2020

DELTA Třinec s.r.o.
1. máje 500
739 61 Třinec

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost: společnost DELTA Třinec s.r.o., se sídlem 1. máje 500, 739 61 Třinec, doručitou dne 08. 01. 2020, zastupující stavebníka: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, na základě plné moci, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna“ na pozemku parc. č. 651/5, 561/6, 561/8, 561/12, k.ú. Dolní Líštná.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S předloženou projektovou dokumentací stavby „Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna“ na pozemku parc. č. 651/5, 561/6, 561/8, 561/12, k.ú. Dolní Líštná, jako podkladem pro společné územní a stavební řízení stavby

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti: společnost DELTA Třinec s.r.o., se sídlem 1. máje 500, 739 61 Třinec, doručitou dne 08. 01. 2020, zastupující stavebníka: Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, na základě plné moci, o vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Parkovací objekt Třinec – sídliště Sosna“ na pozemku parc. č. 651/5, 561/6, 561/8, 561/12, k.ú. Dolní Líštná, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (vypracoval Ing. Fukala, 11/2019, zak. 31/2019) řeší výstavbu nového parkovacího objektu pro osobní automobily v zastavěné části statutárního města Třinec. Parkovací objekt bude umístěn v místě stávajícího parkoviště, nacházejícího se při vjezdu na sídliště Sosna. Parkovací objekt je navržen jako tři podlažní s celkovou kapacitou 82 parkovacích stání pro osobní automobily. V rámci stavby není navržena žádná technologie sloužící k parkování vozidel, pohyb vozidel po objektu bude vlastní silou. Konstrukčně je objekt řešen jako ocelový skelet s železobetonovými spřaženými deskami na trapézových pleších. Opláštění bude řešeno tahokovem zajišťujícím přirozené provětrání prostor. Vjezdy na jednotlivá podlaží budou opatřeny vraty. Stavba nebude vytápěna. V rámci navrhované stavby dojde k rekonstrukci stávající křižovatky, spočívající ve změně z průsečné na miniokružní eliptického tvaru.

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khssova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

Pro vyhodnocení vlivu navrhované stavby na stávající zástavbu byla zpracována akustická studie (Jiří Ševčík, listopad 2019, č. 194331493). Jako vstupní hodnoty výpočtového modelu namodelován pohyb 5 vozidel na 1 parkovací stání v denní době a 2 pohybů v noční době, dále otevírání a zavírání vrat.

Výpočtové body (dále jen VB) byly zvoleny u stávajících bytových domů situovaných v blízkosti navržené stavby. Jedná se o VB 1- bytový dům parc. č. 1392, VB 2 bytový dům parc. č.1391, VB 3 – bytový dům parc. č. 1390, VB 4 – bytový dům parc. č. 502. Vše k.ú. Dolní Líštná.

Dle provedených výpočtů jsou výsledné vypočtené hodnoty pro denní dobu maximální ve výpočtovém bodě č. 4 $L_{Aeq, 8h} = 35,8$ dB při limitu 50 dB a pro noční $L_{Aeq, 1h} = 32,2$ při limitu 40 dB).

S ohledem na závěry a výpočty hlukové studie s dostatečným odstupem od limitní hranice hluku pro denní a noční dobu (50/40 dB), lze předpokládat, že provozem stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku a budou plněny povinnosti vyplývající z § 30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve spojení s prováděcím právním předpisem § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace pro územní řízení odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších a souvisejících předpisů.

Mgr. Jan Kresta v.r.
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Frýdek – Místek

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1 x adresát, 1 list/2 str., DS

1 x KHS, odd. HOK, 1 list. /2 str.