



LEGENDA :

SZ

SVORKA ZKUŠEBNÍ

PJ

POKROVNÝ JIMÁČ

SS

SVORKA SPOJOVACÍ

SP

SVORKA PŘEPLOVACÍ

HP

HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJKA

ODDĚLENÝ JIMÁČ

POZNÁMKA :

INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62305-1 AŽ ČSN EN 62305-4.

ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNĚ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY SMI BYT MAX. 2 Ω.

UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

NA STŘEŠE JE VYTVOŘENA MŘIŽOVÁ PROPOJOVACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn Ø8. SOUSTAVA JE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH VE VÝŠCE min. 10 cm NAD STŘECHOU NEBO VEDENÁ PO ATICE. VZDÁLENOST PODPĚŘ JE 1m. NA ATICE VODIČE JSOU UPEVNĚNY K FALCOVÁNÍ VHDONÝMI PŘÍCHYTKAMI. VŠECHNY SVODY JSOU VEDENY NA POVRCHU. ZKUŠEBNÍ SVORKY JSOU UMIŠTĚNY 180CM NAD TERÉNEM. PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ VYČINUJÍCÍ NAD STŘECHU BUDOU CHRÁNĚNY ODDÁLENÝMI JIMÁČI. U ZAŘÍZENÍ KDE NENÍ MOŽNÉ DOSÁHNOUT DOSTAČNOU VZDÁLENOSTI S, BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ A OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘÍPOJENY NA JIMÁČÍ SOUSTAVU. POŽÁRNÍ ŽEBŘÍKY A VELKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘÍPOJIT NA DVOU MÍSTECH.

± 0,000 = 340,41 m.n.m Bpv			
VEDOUcí PROJEKTU		PROJEKTANT	KONTROLOVAL
Ing. FUKALA		ING. NEZVAL	ING. NEZVAL
STAVEBNÍK	Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Dolní Lišná, parc. č. 561/5, 561/6		
PARKOVACÍ OBJEKT SOSNA D1.4.2 Silnoproud		FORMÁT	A3
		DATUM	12/2020
		ÚČEL	DPS
		MĚŘÍTKO	1:125
		Č. ZAKÁZKY	31/2019
		Č. ARCHIVNÍ	D-31-2019
		ČÍSLO VÝKRESU	06