



POZNÁMKA :  
INSTALACE BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 62305-1 AŽ ČSN EN 62305-4.

ZEMNÍ PŘECHODOVÝ ODPOR SPOLEČNĚ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY SMÍ BÝT MAX. 2 Ω. UZEMŇOVACÍ PŘÍVODY PŘI PŘECHODU DO PŮDY V DÉLCE NEJMÉNĚ 30 cm POD POVRCH A 20 cm NAD POVRCH OPATŘIT PASIVNÍ OCHRANOU.

NA STŘEŠE JE VYTVOŘENA HŘEBENOVÁ PROPOJOVACÍ SOUSTAVA VODIČEM FeZn Ø8. SOUSTAVA JE ULOŽENA NA PODPĚRÁCH VE VÝŠCE min. 10 cm NAD STŘECHOU NEBO VEDENÁ PO ATICE. VZDÁLENOST PODPĚŘ JE 1m. NA ATICE VODIČE JSOU UPEVNĚNÝ K FALCOVÁNÍ VHODNÝMI PŘÍCHYTKAMI. VŠECHNY SVODY JSOU VEDENY NA POVRCHU. ZKUŠEBNÍ SVORKY JSOU UMÍSTĚNÝ 200CM NAD TERÉNEM. PŘEDMĚTY A ZAŘÍZENÍ VYČNÍVAJÍCÍ NAD STŘECHU BUDOU CHRÁNĚNÝ ODDÁLENÝMI JÍMAČI. U ZAŘÍZENÍ KDE NENÍ MOŽNÉ DOSÁHNOUT DOSTAČNOU VZDÁLENOST s, BUDOU TYTO ZAŘÍZENÍ A OCELOVÉ KOSTRUKCE PŘIPOJENY NA JÍMACÍ SOUSTAVU.

POŽÁRNÍ ŽEBŘIKY A VELKÉ KOVOVÉ PŘEDMĚTY PŘIPOJIT NA DVOU MÍSTECH.

- LEGENDA :
- SZ SVORKA ZKUŠEBNÍ, OCHRANNÝ ÚHELNÍK, 2xDRŽÁK ÚHELNÍKU
  - PJ POMOCNÝ JÍMAČ
  - SS SVORKA SPOJOVACÍ
  - SP SVORKA PŘIPOJOVACÍ
  - HOP HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE
  - ODDÁLENÝ JÍMAČ

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	<b>C.E.I.S. CZ s.r.o.</b>	
Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	Masarykovy sady 51/27 tel : 558 740 250 737 01 Český Těšín E-mail: info@ceis.cz www.ceis.cz	
Investor	Město Třinec		Formát	A4
Místo stavby	Bezručova č.p. 419, 739 61 Třinec		Datum	10/2020
Akce	<b>MŠ BEZRUCHOVA 419, TŘINEC - SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ</b>		Účel	DPS
			Č. zakázky	32/20
			Měřítko	-
Část	D.1.4.4 - Silnoproudá elektrotechnika		Číslo paré	Č. výkresu
Obsah výkresu	<b>PŮDORYS HROMOSVODU</b>			<b>D.1.4.4.b-102</b>