



POD000253870

Váš dopis zn.:
Ze dne:

C2 pecap s.r.o.

Naše zn.: POD/21286/2020/9232/831.07
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.
Tel.: 596 657 271
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz
Datum: 16.12.2020Ing. D. Lipowski
Mariánské náměstí 14
739 91 Jablunkov**Věc: Stavba chodníků v Třinci - Podlesí - stanovisko správce povodí**

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení (územní a stavební řízení) uvedené stavby na k.ú.Konská. Předmětem je chodník včetně veřejného osvětlení, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění. Jedná se o úsek Podlesí – Třinec, Konská, nemocnice. HG posouzení dané lokality zpracoval Ing. M. Kuřová se závěrem, že pro zasakování srážkových vod do horninového podloží nejsou vhodné podmínky. Pomocí uličních vpustí bude voda sváděna do dešťové kanalizace, následně do toku Kanada I. Dešťová kanalizace bude mít dva úseky délky 145m a 407,5m, odtok byl stanoven na 9,97l/s a 31,50l/s.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

V zájmovém území trasy chodníku protékají dva toky Kanada I. IDVT 10217290 a její přítok pravobřežní, bezejmenný tok IDVT 10209100. Toky jsou ve správě Lesů ČR.

Záplavové území ve smyslu §66Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám známo není.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná. Technické řešení vyústění odvodnění je třeba odsouhlasit správcem toku Lesy ČR.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Stavba chodníků v Třinci - Podlesí " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů

povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas

Povodí Odry,
státní podnik 231
701 26 Ostrava, Varenská 49

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací