

Věc: Vyjádření k existenci inženýrské sítě elektronických komunikací

Základní údaje o akci / stavbě
Název: RKCE střech BD Palackého 425-427 a BD Chopinova 423-424 Palackého
Stupeň PD: Existence sítě - Předprojektová příprava
Investor:
Katastrální území: Třinec Lyžbice 771104
Dotčené parc.č.: 2147, 2148, 2149, 2150, 2151
Druh stavby: rekonstrukce BD
Žadatel: Přemysl Cieslar, tel.776 213 159, cieslar@lay-out.cz , Beskydská 697, 739 61 Třinec

Vyjádření o existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním § 161 stavebního zákona č.183/2006 Sb., kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemního (NVSEK) a podzemního vedení sítě elektronických komunikací (PVSEK) pro stavbu - **RKCE střech BD Palackého 425-427 a BD Chopinova 423-424 Palackého.**

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k existenci sítě pro přípravu stavby.

Dle žádosti na dotčených parcelách, se v zájmovém území **nachází** kabelová trasou MOS SilesNet Třinec – PVSEK v majetku SilesNet s.r.o.

Při křížení či prací v ochranném pásmu - 1,0m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005 – Prostorové uspořádání sítě technického vybavení. Průběh trasy prosíme zpracovat do projektové dokumentace a PD zaslat k posouzení.

V místě uložení – PVSEK nekotvit patky jeřábů a neinstalovat kotvení plotových dílů k ohraničení stavby. Pokud je to možné v OP neinstalovat skladové kontejnery a těžší materiál stavby, který by znemožňoval možný přístup k vedení.

Hloubka uložení – PVSEK je 0,5 až 0,8m. Při vstupu do nemovitosti může být hloubka krytí zeminou i menší.

V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!

Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o.:

- 1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu*
- 2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.*
- 3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.*

Žadateli bylo jako příloha k tomuto vyjádření předáno polohopisné zaměření naší PVSEK v zájmovém území v digitálním souboru dotčené části.

Toto vyjádření má platnost 1 rok a neslouží jako podklad pro vydání územního rozhodnutí nebo stavební povolení.



S pozdravem

Toto vyjádření má platnost 1rok.

Za kolektiv výstavby SilesNet s.r.o. zdraví
Marek Walica

POS SEK společnosti SilesNet.

www.silesnet.cz

Příloha: export polohopisu vedení PVSEK v zájmovém území