



AXONOMETRIE - VODOVOD



LEGENDA:

- cirkulace PP-RCT, PN22, S4
- studená voda PP-RCT, PN22, S4
- teplá voda PP-RCT, PN22, S4
- ✱ Baterie-dřezová
- ✱ Baterie-sprchová
- ✱ Baterie-zakončení 2x RV
- ✱ rohový ventil




PROSTUP POŽÁRNÍM STROPEM A STĚNOU:

– dle ČSN EN 13201-2 a ČSN 73 0810 čl.6.2.1 a) realizace požárně bezpečnostní ucpávky

MINERÁLNÍ VATA NEBO MATERIÁL S TŘÍDOU
REAKCE NA OHEŇ A1 nebo A2 dle ČSN 730810
čl.6.2.1 MEZIKRUŽÍ VYSTŘEDIT.

DOTAŽENÍ SKLADBY K-CE K
OCHRANNÉ TRUBCE VE STEJNÉM
SLOŽENÍ NEBO NAHRAZENÍ
MATERIÁLEM VYKAZUJÍCÍM STEJNOU
NEBO VYŠŠÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST
JAKO DĚLÍCI KONSTRUKCE



0,000 = ČISTÁ PODLAHA 1NP, MÍSTNÍ VÝŠKOVÝ SYSTÉM

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		HAMROZI s.r.o., Třinec, Staré Město, Polní 411		ČÍSLO PARÉ:	
HAMROZI s.r.o.		sídlo: Polní 411, 739 61 Třinec			
www.hamrozi.cz		provozovna: Jablunkovská 50, 737 01 Český Těšín			
		telefon, e-mail: +420 558 324 154, info@hamrozi.cz			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. David ŠOTKOVSKÝ			DATUM: srpen 2021	
VYPRACOVAL	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David ŠOTKOVSKÝ				
INVESTOR STAVBY	Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace Máchova 1134, 739 61 Třinec, IČ: 75055473			RAZÍTKO AUTORIZOVANÉ OSOBY	
MÍSTO STAVBY	Čapkova 708, 739 61 Třinec – Staré Město			ČÍSLO ZAKÁKY	21Za10685
NÁZEV STAVBY: Vestavba sociálních zařízení v Azylovém domě pro rodiče s dětmi na ul. Čapkova 708				ČÍSLO ARCHIVNÍ	082021
				POČET A4	A3(420x297 mm)
				STUPEŇ	PDOS+PDPS
				ČÍSLO DOKUMENTU	082021-S001-D.1.4.07
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 – VESTAVBA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
ČÁST	D.1.4 ZTI			1:50	D.1.4.07
OBSAH:	AXONOMETRIE – VODOVOD				