



 Vypočtená přeskoková vzdálenost na bloku "B" je 30 cm  
- propoj mezi budovami "A", "B", "C" a "D" vodičem HVI light

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	<b>Projekt – revize – elektro</b> <b>LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705</b> <b>tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705</b> <b>IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465</b> <b><a href="http://www.projekce-revize-elektro.cz">www.projekce-revize-elektro.cz</a></b>						
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK									
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM						
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3									
ELEKTRO  ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			FORMAT		2 A4				
			DATUM		01.04.2018				
			STUPEŇ		DPS				
			MĚŘITKO		1:100				
			Č.KOPIE		1	2	3	4	5
HROMOSVOD blok "B"			ARCHIVNI CISLO		C.VYKRESU				
			1804		D.1.4.b.VII.				