

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Třinecký inženýring, a.s.

Nad Tyrkou 101, Kanada
 739 61 Třinec

Vaše žádost ze dne, značka:
 24.05.2018
 Koz/AZF/02

Naše značka:
 058180044
 (FM87/Š44/18)

Vyřizuje:
 Ing. Jan Šebelík

Frýdek - Místek dne:
 31.05.2018

Věc: Autobusová zastávka, ulice Frýdecká, Třinec

Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Třinec, Frýdecká ulice
 Stavebník: Město Třinec, Jablunkovská 160, Třinec
 Projektant: KANIA a.s., Špálova 80/9, Ostrava
 Č. zakázky: 15010 Datum: 1/18

Předmětem předložené dokumentace je autobusová zastávka s napojením na stávající chodníky, včetně přístřešku a osvětlení. Šířka chodníků v místě nástupiště je 2 m, přístřešek je navržen mimo jeho plochu.

Autobusová zastávka má zvýšený obrubník /200 mm/, signální pás před označníkem a kontrastní vizuální pás podél nástupní hrany. Signální pás je doveden k vodící linii, tvořené zvýšeným obrubníkem chodníku /70 mm/. Zastávka navržena v perspektivou přechodu na "chytrou zastávku". Napojení na okolní chodníky je bezbariérové.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.


K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy.**

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
 KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
 ODBORNÝ KONZULTANT -058-


Ing. Jan Šebelík, odborný konzultant
 Adr. střediska: Kolaříkova 653, 738 02 Frýdek-Místek
 604 991 634, jan.sebelik@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

1. 06. 2018

31.05.2018