

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Třinecký inženýring, a.s.
Nad Tyrkou 101
73961 Třinec

Značka: 9773/V021232/2018/JA

Ostrava, dne: 5.9.2018

Věc: **Autobusová zastávka ulice Frýdecká Třinec vč. osvětlení a přechodu pro chodce, parc.č. 1548/1, k.ú. Třinec**
Stanovisko pro územní a stavební řízení
(Investor: Město Třinec)

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 4.2.2016 pod zn.: 9773/V002407/2016/FA. K existenci sítě (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 24.5.2018 pod zn.: 9773/V014342/2018/AUTOMAT.

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace řeší autobusový záliv vč. přístřešku, veřejného osvětlení a přechodu pro chodce na pozemku parc.č. 1548/1, k.ú. Třinec. Autobusový záliv bude navazovat na ul. Frýdecká (silnice č. II/476). Nové nástupiště bude směrově i výškově napojeno na okolní chodníky. Nástupiště bude provedeno v šířce 2,0 m, šířka zastávkového pruhu 3,0 m, délka vyřazovacího a zařazovacího pruhu je 25,0 m resp. 10,0 m a délka nástupní hrany je 13,0 m. Šířka nového chodníku je 2,0 m. Nový záliv je navržen s povrchem z cementobetonu, ostatní plochy jsou ze zámkové dlažby. V rámci stavby je navrženo také veřejné osvětlení vč. 2 sloupů VO, dále bude provedena přípojka NN pro inteligentní autobusovou zastávku. Přípojka NN bude provedena v délce 28,0 m, délka propoje mezi elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem technologie je 5,0 m. V rámci stavby bude provedeno kácení 1 stromu. Dále je navržena náhradní výsadba a to na pozemcích parc.č. 1544/3, k.ú. Třinec (1 ks Lípa velkolisá) a na pozemku parc.č. 511/2, k.ú. Český Puncov (1 ks Javor mléč).

S výše uvedenou stavbou (dle předložených podkladů) **souhlasíme**.

S náhradní výsadbou na pozemku parc.č. 511/2, k.ú. Český Puncov **nesouhlasíme** – viz připomínky k předložené projektové dokumentaci.

Stanovisko k umístění:

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle zákresu zájmového území stavby v mapových podkladech SmVaK Ostrava a.s., k.ú. Třinec **nedojde ke střetu** se zařízením v majetku, příp. provozování SmVaK Ostrava a.s.

Připomínky k předložené projektové dokumentaci – náhradní výsadba na pozemku parc.č. 511/2, k.ú. Český Puncov.

Stanovisko k umístění:

Realizaci náhradní výsadby na pozemku parc.č. 511/2, k.ú. Český Puncov **může dojít ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to vodovodním řádem DN 80 PVC – viz orientační zákres v mapové příloze. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávající vodovodní přípojky pro objekt č.p. 141 na pozemku parc.č. 1161, k.ú. Český Puncov, která není v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tuto


přípojku je nutno respektovat. Zákres přípojky je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze přípojky (příp. o její hloubce uložení) nutno kontaktovat jejího vlastníka.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zákresu vyplývá, že realizací výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Trinec tel.: 558 325 270).
- Výsadbu požadujeme v PD situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – **1,5 m**.
- V případě umístění jakékoliv výsadby do ochranného pásma stávajícího vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme toto umístění **zdůvodnit** v dalším stupni projektové dokumentace, vč. **konkrétního rozsahu výsadby** (délka, šířka, apod.) a **okótování** vzdálenosti mezi okrajem řešené výsadby a okrajem zařízení SmVaK Ostrava a.s.
- **Projektovou dokumentaci** včetně okótování vzdáleností mezi navrženým umístěním zeleně a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. **požadujeme předložit k odsouhlasení**.
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační záměr zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.

