

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 25. 10. 2022

Název zadavatele: statutární město Třinec
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 00297313
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Věra Palkovská - primátorka města

Veřejná zakázka pod názvem „Chodník Podlesí vč. VO, autobusové zastávky, přechodu pro chodce a odvodnění, Třinec-Konská, nemocnice - opakování“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

- Prosíme o přesnou specifikaci a počty jednotlivých výložníků ve výkresové části jsme nic nenašli.

Stanovisko zadavatele č. 1:

V dokumentaci elektro VO část: 06_Seznam zařízení, dokument Z022-022-DSP-01-SM.xlsx je uvedeno:

Suma výložníků

Popisky řádků	Počet z Výložník	
1/89/1000	31	ks
1/89/500	2	ks
1/89-2000	2	ks
2/89-1000/180 (dvojité)	4	ks
UDT1-1500 (na stožár)	1	ks
Celkový součet	40	ks

Dotaz č. 2:

- Prosíme o vyjasnění typu stožárů. Ve VV se uvádí výška 6 m jednak bezpaticový a jednak s přírubou, ale s ochrannou manžetou, nicméně ve výkresech je uveden kuželovitý stožár, na který manžetu nelze provést. Prosím tedy o specifikaci stožáru, zda mají být kuželovité bez manžety nebo klasicky stupňovité s manžetou.

Stanovisko zadavatele č. 2:

Po dohodě se správcem sítě preferujeme variantu třístupňového s ochranou manžetou. Požadujeme dodržení těchto parametrů:

Jmenovitá výška H: 6,2m

Celková délka Hc: viz konkrétní typ výrobku

Vetknutí do země E: viz konkrétní typ výrobku

Průměr D1 (pata stožáru): 159mm

Průměr D3 (hlava stožáru): 89 mm

Například by se mohlo jednat o sloup JB 8 ST typ: 1508105989

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní typ výrobků jedná se o požadovaný standard. Zhotovitel není povinen dodat konkrétní typ. Povinností zhotovitele je dodržení stanoveného standardu.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
Radim Pala, DiS.