



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava



Kateřina Černohorská, Ing.
Na Lučinách 1664 / 29
737 01 Český Těšín

ČÍHALOVÁ Šárka Ing. Ph.D.
Tel: 596 697 216
E-mail: sarka.cihalova@smvak.cz
Značka: 9773/V010304/2014/ČÍ

Ostrava, dne: 09.07.2014

Věc: **Náhradní výsadby 2014 na pozemcích parc.č. 2082/1, 757/1, 768, 766/1, 2089/8 v k.ú. Lyžbice**
Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Byla předložena pouze kopie katastrální mapy s vyznačením zájmového území. Dle popisu v žádosti se jedná o výsadbu stromů a keřů na pozemcích parc.č. 2082/1, 757/1, 768, 766/1, 2089/8 v k.ú. Lyžbice.

Stanovisko k umístění:

Dle zákresu zájmového území výše uvedená výsadba zeleně může kolidovat se stávajícím vodovodním řadem DN 200 GGG v majetku SmVaK Ostrava a.s. - viz orientační zákres v mapové příloze.

Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:

- Před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Třinec tel.č.: 558 325 270).
- Výsadbu požadujeme v PD situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženým umístěním zeleně a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.