



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava



Kateřina Černohorská, Ing.  
Na Lučinách 1664 / 29  
737 01 Český Těšín

ČÍHALOVÁ Šárka Ing. Ph.D.  
Tel: 596 697 216  
E-mail: sarka.cihalova@smvak.cz  
Značka: 9773/V010182/2014/ČÍ

Ostrava, dne: 07.07.2014

Věc: **Náhradní výsadby 2014 na pozemcích parc.č. 3124/1, 3080/1 v k.ú. Lyžbice**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

Byla předložena pouze kopie katastrální mapy s vyznačením zájmového území. Dle popisu v žádosti se jedná o výsadbu stromů a keřů na pozemcích parc.č. 3124/1, 3080/1 v k.ú. Lyžbice.

**Stanovisko k umístění:**

Dle zákresu zájmového území výše uvedená výsadba zeleně může kolidovat se stávajícím vodovodním řadem DN 100 ocel, DN 200 ocel, DN 150 GG, DN 200 GG a kanalizačním řadem DN 400 BE, DN 500 BE, DN 300 BE v majetku SmVaK Ostrava a.s. - viz orientační zákres v mapové příloze.

Upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojky, tyto je nutno respektovat - viz mapová příloha. O přesnou trasu těchto přípojek je nutno požádat jejich vlastníky.

**Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Před zahájením projekčních prací doporučujeme požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě písemné objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Třinec tel.č.: 558 325 270, kanalizace - středisko kanalizačních sítí Český Těšín tel.č.: 558 737 077).
- Výsadbu požadujeme v PD situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
  - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženým umístěním zeleně a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39

  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.