

P

2

Vypočtená přeskoková vzdálenost na bloku "C" je 40 cm

- propoj mezi budovami "A", "B", "C" a "D" vodičem HVI light

- jímací tyč V = 2 m (106 210)

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	**Projekty – revize – elektro** **LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705** **tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705** **IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465** **www.projekce-revize-elektro.cz**
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK			
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Líštná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3			
ELEKTRO ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			FORMAT 3 A4 DATUM 01.04.2018 STUPEŇ DPS MĚŘÍTKO 1:100 Č.KOPIE 1 2 3 4 5 6
HROMOSVOD blok "C"			ARCHIVNI CISLO 1804 C.VYKRESU D.1.4.b.VIII.