



Poz.	Název - popis	Kat.č.	Výkres číslo	číslo stránky
1	Betonový podstavec 17 kg s klínem	102 010	DEHN CZ H1.B1 list 3	232
2	Podložka velká	102 050	DEHN CZ H1.B1 list 4	233
3	Izolační tyč - polotovár k úpravě na požadovanou délku	106 125	DEHN CZ H1.B1 list 5	234
4	Držák vedení se zdílkou	106 128	DEHN CZ H1.B2 list 8	247

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhraujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty – revize – elektro LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705 tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705 IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465 www.projekce-revize-elektro.cz						
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK									
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM						
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3									
ELEKTRO ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			FORMAT		1 A4				
			DATUM		01.08.2018				
			STUPEŇ		DPS				
			MĚŘITKO		1:50				
			Č.KOPIE		1	2	3	4	5
Podpěra vedení na izolační tyči			ARCHIVNÍ ČÍSLO		C.VYKRESU				
			1804		C.1.4.c.V				