



LEGENDA

- Vedení upevněno na oplechování svorkou paralelní pro Rd 7-10 nerez (306 029)
- Svorka křížová 200 kA (MV 390 209)
- Podpěra vedení se zdvojeným držákem (253 060)
- Distanční vzpěra s PA svorkou (výkres C.1.4.c.I)

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	<b>Projekty – revize – elektro</b> <b>LIBOR BUJOK, 739 94 Vendryně 705</b> <b>tel.: 558 987 937, mobil: 602 776 705</b> <b>IČO: 471 97 153 DIČ: CZ5609211465</b> <b>www.projekce-revize-elektro.cz</b>							
ODP.PROJ.PROFESE BUJOK										
INVESTOR: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec			OPRAVA / DATUM							
MÍSTO STAVBY: K.Ú.:Dolní Lištná, Třinec, parc. č. 602/2, 602/3										
ELEKTRO  ZŠ Kaštanová, Třinec, Kaštanová 412 Rekonstrukce - 1. etapa			FORMAT				2 A4			
			DATUM				21.07.2018			
			STUPEŇ				DPS			
			MĚŘITKO				1:150			
			Č.KOPIE				1 2 3 4 5 6			
SO 05 - Vyrovnání potenciálu blok "C"			ARCHIVNI CISLO				C.VYKRESU			
			1804				D.1.4.b.XI.			