

**Magistrát města Třince
Odbor investic
Jablunkovská 160
739 61 Třinec**

V Třinci dne 01. prosince 2022
EA/Ci/Cze/154

Věc

Vyjádření ke stavbě - „Most ev. č. 1/2 přes Tyrku, Třinec, ul. Závodní - rekonstrukce“

V návaznosti na Vaši žádost zn.: D/S-2813/2022-Zob doloženou dokumentací výše uvedené stavby zpracované ve stupni DUSP, včetně výkresové části s vyznačením překládaných inženýrských sítí souvisejících s rekonstrukcí silničního mostu přes vodní tok Tyra (parc. č. 510/1, 598/1, 1786/1, 1802, 1846/1, 2224/17, 2260 v k. ú. Třinec) na ulici Závodní Vám sdělujeme, že

- **souhlasíme s přeložkou vodovodního potrubí v majetku Energetiky Třinec, a.s. (dále ET).**
- **souhlasíme s realizací stavby v ochranném pásmu inženýrských sítí v našem vlastnictví.**

Realizací stavby **dojde k dotčení inženýrských sítí v majetku ET**, proto požadujeme, aby přeložení potrubí pitné vody (PE DA 63) bylo provedeno v souladu s koncepcí vodovodu ve správě ET dle těchto podmínek:

1. Přeložení vodovodního potrubí souvisí s výstavbou nového silničního mostu, proto budou veškeré náklady hrazeny investorem uvedené stavby jako tzv. vynucená investice.
2. Nová potrubní trasa „přeložka“ bude provedena z potrubí PE DA 63 v celé délce.
3. V místě křížení s komunikací ul. Závodní (parc. č. 1802, k. ú. Třinec) bude potrubí pitné vody (PE DA 63) vloženo do ocelové chráničky, která zajistí jeho ochranu a případnou opravu bez nutnosti výkopových prací v silnici.
4. Bude umístěná nová vodovodní šachtice jako náhrada za zlikvidovanou šachtici š. 167. V této šachtici bude na potrubí pitné vody umístěn sekční uzávěr typu měkce těsnící přírubové E- šoupě od firmy Hawle.
5. Stávající šachtice š. 167 bude zcela odstraněna.

6. V místě, kde bude potrubí pitné vody umístěno jako nadzemní vedení (nad vodním tokem Tyra), bude provedená tepelná izolace potrubí s instalací topného kabelu a roznášecí tepelnou Al folií.

V příloze tohoto stanoviska Vám přikládáme schématické zakreslení stávajícího potrubí pitné vody a navržené schéma pro uložení nového potrubí, včetně revizní šachty š.167.

K přeložení potrubí tzv. druhého vodovodu (Vodovodní řád 2, bez vody) Vás informujeme, že ET toto potrubí nepožaduje dále zachovat a může být demontováno bez jeho náhrady.

V rámci přípravy dalšího stupně projektové dokumentace (PDPS) požadujeme předložení tohoto stupně k vyjádření ET. V tomto stupni je nutné zpracovat řešení, jak bude realizován prostup do stávajícího energokanálu k napojení překládaného potrubí na stávající vodovodní řád. V technické zprávě PDPS bude mimo jiné uvedeno:


- **veškeré technické řešení a termíny na případné odstávky vodovodního potrubí, budou písemně odsouhlaseny s provozovatelem vodního a vzduchového hospodářství, kterým je Miloslav Štěpánek tel.: 558/535270.**
- povinnost zhotovitele díla o nutnosti informovat ET, a.s. o zahájení prací v ochranném pásmu našeho zařízení a to v předstihu min. 2 pracovních dnů,
- případné výkopové práce, které budou probíhat v ochranném pásmu našeho zařízení, budou prováděny výhradně ručním způsobem,
- realizační práce budou probíhat v ochranném pásmu plynového zařízení, proto dojde se zhotovitelem k předání rizik a seznámení s bezpečnostními předpisy a požárním řádem vyhrazeného plynového zařízení.

Toto stanovisko je platné 2 roky od data vydání.

S pozdravem



Ing. Jan Čepec
Technický ředitel



Průmyslová 1024, Staré Město
739 61 Třinec

(7)

Příloha: 2x dle textu

Vyřizuje:  Alan Czempka – 558/532826



