

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2022

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8121-771074-00297313-4/1-45193665 - Třinec - kořenová ČOV Kojkovice 21.5

Druh stavby: čistírna odpadních vod

<b>VLASTNÍK</b>							
Název:	statutární město Třinec			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	00297313			Telefon:	558306326		
Adresa:	Jablunkovská 160			E-mail:	sekretariat@trinecko.cz		
	73961 Třinec			DPH:	plátce		
<b>PROVOZOVATEL</b>							
Název:	SmVaK Ostrava a.s.			Forma:	právnícká osoba		
IČO, příp. datum narození:	45193665			Telefon:	596697111		
Adresa:	28.října 1235/169			E-mail:	smvak@smvak.cz		
	70900 Ostrava-Mariánské Hory			DPH:	plátce		
<b>ZÁKLADNÍ ÚDAJE</b>							
Identifikační číslo majetkové evidence provozovaného objektu:				8121-771074-00297313-4/1			
Název rozhodujícího majetku:				Třinec - kořenová ČOV Kojkovice 21.5			
<b>OBYVATELSTVO</b>							
Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV:						108	
Počet osob připojených na ČOV:						108	
Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5:						108	
<b>BILANČNÍ ÚDAJE</b>							
<b>Množství čištěných odpadních vod (včetně chladicích, klimatizačních, balastních, srážkových nefakturovaných):</b>							
... celkem:		5.220 tis. m3/rok		... z toho domácnosti (splaškové):		2.520 tis. m3/rok	
... z toho průmysl:		0.054 tis. m3/rok		... z toho zemědělství a ostatní:		0.000 tis. m3/rok	
... z toho srážková fakturovaná:		0.000 tis. m3/rok					
Z čištěných celkem pouze mechanicky:		0.000 tis. m3/rok		... z toho mechanicko-biologicky:		5.220 tis. m3/rok	
... z toho technologií dočišťování (terciární):		0.000 tis. m3/rok					
Množství čištěných vod srážkových celkem, balastních, jiných (výpočet):						2.646 tis. m3/rok	
<b>Znečištění odpadních vod na přítoku do ČOV:</b>							
BSK5	2.365 t/rok	CHSKcr	4.730 t/rok	NL	2.168 t/rok	N NH4	0.355 t/rok
N celk	0.473 t/rok	Fosfor celk	0.079 t/rok	RAS	- t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
<b>Znečištění odpadních vod vypouštěných do recipientu:</b>							
BSK5	0.016 t/rok	CHSKcr	0.105 t/rok	NL	0.031 t/rok	N NH4	0.048 t/rok
N celk	0.063 t/rok	Fosfor celk	0.008 t/rok	RAS	1.837 t/rok	Rtuť	- t/rok
Kadmium	- t/rok	AOX	- t/rok				
IČ vypouštění odpadní vody:		62 7593		Název recipientu:		Staviska	
Č.j. povolení k vypouštění OV:		MěUT/01224/2012		Platnost povolení k vypouštění OV do:		31.1.2022	
<b>Využití a zneškodnění kalu:</b>							
Přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě:		0.000 t sušiny/rok		Spalování:		0.000 t sušiny/rok	
Kompostování:		0.000 t sušiny/rok		Rekultivace:		0.000 t sušiny/rok	
Skládkování:		0.000 t sušiny/rok		Převoz do jiné ČOV:		1.610 t sušiny/rok	
<b>EKONOMICKÉ A TECHNICKÉ ÚDAJE</b>							
Jednotkové náklady včetně prostředků na obnovu hrazených ze zisku na čištění OV:						10.420 Kč/m3	
Spotřeba elektrické energie:						0.000 MWh	
<b>ÚDAJE O JAKOSTI VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY</b>							
Název sledované ČOV:				Třinec - kořenová ČOV Kojkovice 21.5			
Počet analyzovaných vzorků odpadní vody za rok:						5	
Počet vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):						0	
Procento vzorků nevyhovujících za rok (přesahujících hodnotu p minimálně v 1 ukazateli):						0.0 %	
<b>POVOLENÍ K PROVOZOVÁNÍ VYDANÉ NA PŘEDMĚTNÝ MAJETEK</b>							
Vydané krajským úřadem		Číslo jednací				ze dne	
Moravskoslezský		MSK 129936/2022				14.10.2022	
<b>POZNÁMKA</b>							

## VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2022

ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD: 8121-771074-00297313-4/1-45193665 - Třinec - kořenová ČOV Kojkovice 21.5

Druh stavby: čistírna odpadních vod