

Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160 73961 Třinec
IČO:	00297313
Č. j.:	MMT/61958/2023/PR/Šk

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000061**“

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Zadavatel na základě dotazu jednoho z uchazečů podává všem dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci.

dotaz:

Po prostudování zadávací dokumentace jsme zjistili následující nesrovnalost mezi projektem a výkazem výměr, kterou požadujeme objasnit:

V projektové dokumentaci, v technické zprávě se uvádí, že asfaltové vrstvy budou provedeny z ACO 11+ a ACL 16+ (nemodifikovaná asfaltová směs). Oproti tomu položky výkazu výměr uvádějí asfaltové vrstvy z modifikovaného asfaltu. Z důvodu správného nacenění položek prosíme o informaci, jaký asfalt se má použít, modifikovaný nebo nemodifikovaný?

odpověď:

Asfaltové vrstvy budou provedeny z ACO 11+ a ACL 16+ (modifikovaná asfaltová směs), tak jak je uvedeno ve výkazu výměr.

Pro odstranění pochybností Zadavatel upřesňuje přesnou specifikaci modifikovaných asfaltů v "Souhrnné technické zprávě":

Souhrnná technická zpráva

Způsob opravy vozovky silnice:

- odfrézování stávajících AC vrstev tl. 80-100 mm
- provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,40 kg/m²
- pokládka ložné vrstvy z ACL 16+ tl. 40-60 mm - asfaltová vrstva ložná modifikovaná ACL 16+ PMB 25/55-60
- provedení spojovacího postřiku PS C v min. množství 0,30 kg/m²
- pokládka obrusné vrstvy z ACO 11+ tl. 40 mm - asfaltová vrstva obrusná modifikovaná ACO 11+ PMB 25/55-60

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace zůstávají beze změn.
Za případné komplikace se omlouváme a jsme s pozdravem
S pozdravem

V Třinci dne 30.08.2023

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí právního odboru