

Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160 73961 Třinec
IČO:	00297313
Č. j.:	MMT/65394/2023

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 3

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P23V00000061**“

Dne 12.09.2023 obdržel zadavatel veřejné zakázky „MK č. 194c. ul. Sosnová, Třinec - oprava“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

V příloze č. 5 položkovém rozpočtu, výkazu výměr je suť po frézování označena položkou:

7 SUB 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 1 331,631

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645 "odvoz na skládku" freza40*0,04*2,3 "odvoz na skládku" freza60*0,06*2,3 odstr_zivice*0,10*2,3".

V části PD F. Související dokumentace v diagnostice je asfaltová suť zatříděná v kvalitativní třídě ZAS T1 až T4.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o uložení asfaltové suti ZAS T3 a ZAS T4.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

V projektové dokumentaci i ve výkazu výměr je zatřídění uvedeno správně. Dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., je asfaltová směs s obsahem benzo(a)Pyrenu do 50mg/kg a SUMA PAU do 1000 mg/kg zařazena pod č. 17 03 02 kategorie O. To znamená, že i ložní vrstva vzorku V1+V2 kvalitativní třídy ZAS-T4, která má SUMA PAU 936,49 mg/kg je zařazena pod č. 17 03 02.

Všechna ustanovení zadávací dokumentace zůstávají bez dalších změn.

V Třinci dne 13.09.2023

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí odboru právního