


Číslo místnosti	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OVĚTĚLENOST Em (m) min	OSLÁNĚ UVR	INDEX BAREV Ra min.
2.01/1	SCHODIŠTĚ PAPERSEK	5.1.2.	100	25	40
2.01/2	SCHODIŠTĚ PAMPELIŠKA	5.1.2.	100	25	40
2.01/3	CHODBA PŘED SPISOVNOU	5.1.1.	100	28	40
2.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.2.4.	200	25	80
2.03	ŠATNA DĚTÍ	5.2.4.	200	25	80
2.04	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5.2.4.	200	25	40
2.05	WC + UMÝVADLO	5.2.4.	200	25	80
2.06	CHODBA	5.1.1.	100	28	40
2.07	WC UŽIVATELŮ	5.2.4.	200	25	80
2.08	TRÍDA ŠKOLY	5.36.1.	300	19	80
2.09	TRÍDA ŠKOLY	5.36.1.	300	19	80
2.10	DENNÍ MÍSTNOST DS PAPERSEK	5.35.1.	300	22	80
2.11	LOŽNICE DS PAPERSEK	5.2.2.	100	22	80
2.12	KUCHYNKA DS PAPERSEK	5.2.1.	200	22	80
2.13	SKLAD HRAČEK	5.36.23.	100	25	80
2.14	SPROCHA	5.2.4.	200	25	80
2.15	KUCHYNKA DS PAMPELIŠKA	5.2.1.	200	22	80
2.16	SKLAD HRAČEK	5.36.23.	100	25	80
2.17	DENNÍ MÍSTNOST DS PAMPELIŠKA	5.35.1.	300	22	80
2.18	LOŽNICE DS PAMPELIŠKA	5.2.2.	100	22	80
2.19	UMÝVÁRNA+ WC	5.2.4.	200	25	80
2.20	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5.2.4.	100	25	40
2.21	UMÝVÁRNA	5.2.4.	200	25	80
2.22	WC	5.2.4.	200	25	80
2.23	SNOEZELEN	5.2.2.	100	22	80
2.24	SKLAD (SERVOVNÁ)	5.36.23.	100	25	80
2.25	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.2.4.	200	25	80
2.26	ŠATNA DĚTÍ	5.2.4.	200	25	80
2.27	PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA TYLOPEDIE	5.36.1.	300	19	80
2.28	SPISOVNÁ	5.36.23.	100	25	80
2.29	CHODBA NÁKLADNÍ VÝTAH	5.1.1.	100	28	40
2.30	VÝTAH (OSOBNÍ)				
2.31	STROJOVNÁ VÝTAHU (NÁKLADNÍ)	5.3.1.	200	25	60
2.32	CHODBA (K SNOEZELEN)	5.1.1.	100	28	40
2.33	CHODBA OSOBNÍ VÝTAH	5.1.1.	100	28	40

LEGENDA - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

- VVVOD\_A - dvojzásuvka  
 VVVOD\_B - kabel CAT6 4P Cu, 4x2x0.55

ZPŮSOB ZNAČENÍ DVOJZÁSUVKY



VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY BUJOK	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetím stranám bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty - revize - elektro LIBOR BUJOK, 739 64 Vendryně 705 tel.: 658 987 887, mobil: 602 778 705 IČO: 471 97 183 DIČ: CZ26808211466 www.projekce-revize-elektro.cz
INVESTOR: MÍSTO STAVBY:	CSP Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec Máchova 1134, Třinec		
ELEKTRO			
„Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace“			
Situční schéma 2. NP - slaboproud			
		OPRAVA / DATUM	
		FORMAT	8 A4
		DATUM	17.11.2020
		STUPEŇ	DPS
		MĚŘÍTKO	1:50
		Č. KOPIE	1 2 3 4 5 6
		ARCHIVNÍ ČÍSLO	C.VYKRESU
			2014 D.1.4.s.3.