



LEGENDA SVÍTIDEL A PŘÍSTROJŮ

- RPx - Elektro rozváděč
- Přisazené LED svítlo MODUS LLLX4000RM2MAT
- Přisazené LED svítlo MODUS BRBSB_KO480V3/DALI
- Přisazené LED svítlo MODUS BRBSB_KO480V3/NDSM
- Nouzové svítidlo LED, ECONOMIC LED SA, 3 hod,
- Spínač pod omítku řazení č. 1
- Spínač pod omítku řazení č. 5
- Spínač pod omítku řazení č. 6
- Spínač pod omítku řazení č. 7
- Spínač pod omítku řazení č. X - IP 44
- Stropní čidlo pohybu
- Krabice odbočná pod omítku KO 68

ZPŮSOB ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ A SVÍTIDEL

číslo rozváděče
druh svítidla
číslo okruhu
Ax/xx/xx

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:

- automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN
hlavním pospojování v celém objektu.

Číslo místnosti	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OSVĚTLOVACÍ výkon	OSVĚTLOVACÍ výkon	POUŽITÝ SVÍTIDLO	POUŽITÝ SVÍTIDLO
2.01/1	SCHODIŠTĚ PAPRSEK	5.1.2.	100	25	40	
2.01/2	SCHODIŠTĚ PAMPELIŠKA	5.1.2.	100	25	40	
2.01/3	CHODBA PŘED SPISOVNOU	5.1.1.	100	28	40	
2.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.2.4.	200	25	80	
2.03	ŠATNA DĚTÍ	5.2.4.	200	25	80	
2.04	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5.2.4.	200	25	40	
2.05	WC + UMÝVADLO	5.2.4.	200	25	80	
2.06	CHODBA	5.1.1.	100	28	40	
2.07	WC UŽIVATELŮ	5.2.4.	200	25	80	
2.08	TRŽDA ŠKOLY	5.36.1.	300	19	80	
2.09	TRŽDA ŠKOLY	5.36.1.	300	19	80	
2.10	DENNÍ MÍSTNOST DS PAPRSEK	5.35.1.	300	22	80	
2.11	LOŽNICE DS PAPRSEK	5.2.2.	100	22	80	
2.12	KUCHYNKA DS PAPRSEK	5.2.1.	200	22	80	
2.13	SKLAD HRAČEK	5.36.23.	100	25	80	
2.14	SPRCHA	5.2.4.	200	25	80	
2.15	KUCHYNKA DS PAMPELIŠKA	5.2.1.	200	22	80	
2.16	SKLAD HRAČEK	5.36.23.	100	25	80	
2.17	DENNÍ MÍSTNOST DS PAMPELIŠKA	5.35.1.	300	22	80	
2.18	LOŽNICE DS PAMPELIŠKA	5.2.2.	100	22	80	
2.19	UMÝVÁRNA+ WC	5.2.4.	200	25	80	
2.20	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	5.2.4.	100	25	40	
2.21	UMÝVÁRNA	5.2.4.	200	25	80	
2.22	WC	5.2.4.	200	25	80	
2.23	SNOEZELN	5.2.2.	100	22	80	
2.24	SKLAD (SERVOVNA)	5.36.23.	100	25	80	
2.25	ÚKLIDOVÁ KOMORA	5.2.4.	200	25	80	
2.26	ŠATNA DĚTÍ	5.2.4.	200	25	80	
2.27	PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA TYFLOPEDIE	5.36.1.	300	19	80	
2.28	SPISOVNA	5.36.23.	100	25	80	
2.29	CHODBA NÁKLADNÍ VÝTAH	5.1.1.	100	28	40	
2.30	VÝTAH (OSOBNÍ)					
2.31	STROJOVNA VÝTAHU (NÁKLADNÍ)	5.3.1.	200	25	80	
2.32	CHODBA (K SNOEZELN)	5.1.1.	100	28	40	
2.33	CHODBA OSOBNÍ VÝTAH	5.1.1.	100	28	40	

VYPRACOVAL BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY BUJOK	Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetími stranami bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty - revize - elektro LIBOR BUJOK, 739 64 Vendryně 705 tel.: 658 987 837, mobil: 602 778 705 IČO: 471 97 183 DIČ: CZ2608211466 www.projekce-revize-elektro.cz
INVESTOR: MÍSTO STAVBY:	CSP Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec Máchova 1134, Třinec	OPRAVA / DATUM FORMAT DATUM STUPEŇ MĚŘITKO Č. KOPIE ARCHIVNÍ ČÍSLO	8 A4 17.11.2020 DPS 1:50 1 2 3 4 5 6 C.VYKRESU 2014 D.1.4.b.05.
ELEKTRO		Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace	
Situční schéma 2. NP. - osvětlení			