







LEGENDA SVÍTIDEL A PŘÍSTROJŮ

- R  - Elektro rozváděč
-  - Zásuvka pod omítku 230V/16A/3p
-  - Zásuvka pod omítku 230V/16A/3p, IP 44
-  - Více násobná zásuvka pod omítku 230V/16A/3p
-  - Klimatizační jednotka
-  - Nouzové svítidlo LED, 90 min., nástěnné, na strop

Číslo místnosti	NÁZEV MÍSTNOSTI	REFERENČNÍ ČÍSLO	OVĚŘENOST (dle příjmu)	OSVĚTLENÍ (VUL)	PODROBNOSTI (dle příjmu)
2.01/1	SCHODIŠTĚ PAMPELŠKA				
2.01/2	SCHODIŠTĚ PAMPELŠKA				
2.01/3	CHODBA PŘED SPISOVNOU				
2.02	ÚKLIDOVÁ KOMORA				
2.03	ŠATNA DĚTÍ				
2.04	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ				
2.05	WC + UMÝVADLO				
2.06	CHODBA				
2.07	WC UŽIVATELŮ				
2.08	TRŽDA ŠKOLY				
2.09	TRŽDA ŠKOLY				
2.10	DENNÍ MÍSTNOST DS PAMPELŠKA				
2.11	LOŽNICE DS PAMPELŠKA				
2.12	KUCHYNKA DS PAMPELŠKA				
2.13	SKLAD HRAČEK				
2.14	SPRCHA				
2.15	KUCHYNKA DS PAMPELŠKA				
2.16	SKLAD HRAČEK				
2.17	DENNÍ MÍSTNOST DS PAMPELŠKA				
2.18	LOŽNICE DS PAMPELŠKA				
2.19	UMÝVÁRNA+ WC				
2.20	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ				
2.21	UMÝVÁRNA				
2.22	WC				
2.23	SNOZELEN				
2.24	SKLAD (SERVOVNA)				
2.25	ÚKLIDOVÁ KOMORA				
2.26	ŠATNA DĚTÍ				
2.27	PŘEDŠKOLNÍ VÝUKA TYFLOPEDIE				
2.28	SPISOVNA				
2.29	CHODBA NÁKLADNÍ VÝTAH				
2.30	VÝTAH (OSOBNÍ)				
2.31	STROJOVNA VÝTAHU (NÁKLADNÍ)				
2.32	CHODBA (K SNOZELEN)				
2.33	CHODBA OSOBNÍ VÝTAH				

ZPŮSOB ZNAČENÍ PŘÍSTROJŮ



ZPŮSOB ZNAČENÍ ROZVÁDĚČŮ



- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
- 3xN+PE, AC, 50Hz, 230/400V, TN-C-S,
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM:
- automatickým odpojením vadné části od zdroje v soustavě TN
  - hlavním pospojování v celém objektu.

VYPRACOVAL BUJOK ODP.PROJ.PROFESIE BUJOK	ODP.PROJ.STAVBY Vyhrazujeme si všechna práva na tento dokument a informace v něm obsažené. Kopírování, užití nebo zveřejnění třetími stranami bez výslovného souhlasu je přísně zakázáno.	Projekty - revize - elektro LIBOR BUJOK, 739 64 Vendryně 705 tel.: 658 987 837, mobil: 602 778 705 IČO: 471 97 183 DIČ: CZ2608211466 www.projekce-revize-elektro.cz
INVESTOR: CSP Třinec, Máchova 1134, 739 61 Třinec	MÍSTO STAVBY: Máchova 1134, Třinec	OPRAVA / DATUM
ELEKTRO		FORMAT 8 A4
Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace		DATUM 17.11.2020
Situční schéma 2. NP. - osvětlení		STUPEŇ DPS
		MĚŘITKO 1:50
		Č. KOPIE 1 2 3 4 5 6
		ARCHIVNÍ ČÍSLO C.VYKRESU
		2014 D.1.4.b.06.