


POTRUBÍ	
Barva	Název
	Vločkovače
	Úprava pH
	Sání z akumulace
	Chlorová voda zdravotní zabezpečení
	Chlorová voda zdravotní zabezpečení
	Výtlač do plaveckého bazénu
	Úprava pH
	Přívod vody pro čerpadla chlorovny
	Rezerva
	Výtlač do dětského bazénu
	Úprava pH

SEZNAM STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ:
T.1 - Čerpadlo BB 100/200 150m3/h , 3ks
T.2 - Sestava filtru spolu s ventily (není dodávkou)
T.3 - Akumulační nádrž (není dodávkou)
T.4 - Technická místnost (není dodávkou)
T.5 - Plavecký bazén (není dodávkou)
T.6 - Dětský bazén (není dodávkou)

TRUBNÍ ROZVODY SE BUDOU NAPOJOVAT NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ. MÍSTA NAPOJENÍ JSOU NAZNAČENY VE VÝKRESU STÁVAJÍCÍHO STAVU.

ZODP. PROJEKTANT: ING. ROBERT KOTÁSEK	 <div><small>Příjemka 1301, 738 34 Šarov IČO: 06155707, tel. 777041479</small></div>
VYPRACOVAL: ING. ROBERT KOTÁSEK	
INVESTOR: STARS	
NÁZEV AKCE:	ČÁST: STAVEBNÍ DATUM: 1/2023 MÍSTO STAVBY: Třinec, ul. Tyršova 275
KOUPALIŠTĚ TŘINEC - REKONSTRUKCE TUV	FORMÁT: A1 STUPĚN: PD
Obsah výkresu:	STAVEBNÍ OBJEKT: - MĚŘÍTKO: -
Schéma technologie	ČÍSLO VÝKRESU: 22058-PD-03