# Skladby a materiály - Nové konstrukce

## Střechy

### R1 – Střecha nad sálem kina - skladba po rekonstrukci (řešeno samostatně)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zatěžovací | Prané kamenivo nebo betonová dlaždice | nasypáno/volně položeno | |
| Hydroizolační | EPDM folie | volně položeno | 2 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata | uloženo / volně položeno | 80 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata | uloženo / volně položeno | 60 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata | uloženo / volně položeno | 60 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata | uloženo / volně položeno | 60 mm |
| Parozábrana, pojistná Hi. | SBS asfaltový modifikovaný pás s AL vložkou | | 2 mm |
| Separační | Separační textílie | volně položeno | |
| Podkladní | Flexibilní cementový nátěr/nástřik + drátěné pletivo | | 10 mm |
| Podkladní | Černá pohledová geotextílie | | |
| Nosná | Kari síť 4x100x100 | | |
| Nosná | Ocelová lana | | |

**Poznámka:** Skladba byla navrhnuta v rámci projektu "Kino Kosmos, Třinec rekonstrukce střechy" z října 2021 (po revizi z února 2023, kdy byla zvýšená tloušťka tepelné izlace). Investor požaduje zachovat tento návrh včetně skladby střechy.

### R2 – Plochá dvouplášťová / jednoplášťová střecha nad foyé - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydroizolační | EPDM folie | nalepeno | 1,14 mm |
| Spojovací | Lepidlo pro EPDM fólie | naneseno celoplošně na oba materiály | - mm |
| Podkladní | OSB deska | kotveno | 24 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami přes všechny vrstvy tepelné izolace | 160 mm |
| Krycí / Hydroizolační Parozábrana | Souvrství asfaltových pásů - vrstva bude sanována | | - mm |
| Podkladní | Bednění z prken | | 24 mm |
| Nosná / Větrací | Dřevěná konstrukce střechy / Větraná vzduchová mezera krokve 100 x 120 mm | 100 mm | 120 mm |
| Nosná / Vzduchová mezera | Spřažená konstrukce střechy / vzduchová mezera mezi plášti (původně větrací) | | 750 až 1200 mm |
| Pojistná hydroizolační | Lepenka A 400 H | | - mm |
| Podkladní | Heraklit | | 35 mm |
| Tepelně izolační | Čedičová vata | | 100 mm |
| Pojistná hydroizolační | Lepenka A 400 H | | - mm |
| Nosná | ŽB deska, beton B-250 | | 160 mm |
| Nosná | Původní ŽB konstrukce | | 160 mm |
| Nosná | Rošt nosný pro kazetový podhled | | - mm |
| Podhledová | Kazetový podhled | | 13 mm |

**Poznámka 1:** Stávající dvouplášťová střecha bude tepelně izolována na horním povrchu a zrušením provětrávané mezery dosáhneme jednoplášťové střechy, stávající krycí hydroizolace bude v nové skladbě plnit funkci parotěsné vrstvy. Větrací mřížky budou utěsněny tepelnou izolací.
**Poznámka 2:** Kotvení do stávajícího bednění bude řešeno realizační firmou, která dodá na základě odtrhových zkoušek kotevní plán.

### R3 – Plochá jednoplášťová střecha - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Povrchová / hydroizolační | EPDM fólie | nalepeno | 1,14 mm |
| Spojovací | Lepidlo pro EPDM fólie | naneseno celoplošně na oba materiály | - mm |
| Podkladní | OSB deska | kotveno | 24 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami přes všechny vrstvy tepelné izolace | 200 mm |
| Krycí / Hydroizolační Pojistná HI | Souvrství asfaltových pásů (Asfaltolatexová emulze EAL 2x, Bitagit 3x, Nátěr 2x) - vrstva bude sanována | | - mm |
| Tepelně izolační | Plynosilikátové desky 80/24/15 -povrch opraven Teralitem tl. 20 mm (izolační jádrová omítka) | | 150 mm |
| Vyrovnávací | Přesátá škvára | | 30 mm |
| Pojistná hydroizolační | Lepenka A 400 H | | 4 mm |
| Roznášecí | Střešní desky SZO 10n - 300 | | 100 mm |
| Nosná | Ocelový sedlový vazník | | - mm |
| Nosná | Rošt nosný pro kazetový podhled | | - mm |

### R4 – Střecha nad promítací kabinou - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zatěžovací | Tříděný praný kačírek frakce 16-32 - nutno ověřit únosnost stávající kce | nasypáno | 50 mm |
| Separační / ochranná | Geotextílie 300 g/m2 | volně položeno | 1,5 mm |
| Hydroizolační | EPDM folie | volně položeno | 1,14 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | volně položeno | 240 mm |
| Krycí / Hydroizolační | Souvrství asfaltových pásů, (Asfaltolatexová emulze EAL 2x, Bitagit 3x, Nátěr 2x) | | - mm |
| Nosná a podkladní | Stávající konstrukce střechy - neznámá, předpokládáme, že se jedná o železobetonovou desku | | 200 mm |

**Poznámka 1:** Před zahájením prací realizační firma ověří únosnost stávající nosné konstrukce střechy pro zatížení střechy kačírkem
**Poznámka 2:** Předpokládáme, že spád není vytvořen pomocí nosné konstrukce střechy, nově bude vytvořen spád pomocí spádových klínů z tepelné izolace

### R5 – Stříšky nad vstupy - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydroizolační | EPDM folie | lepeno | 1,14 mm |
| Spojovací | Lepidlo pro EPDM fólie na dřevo | naneseno celoplošně na oba materiály | - mm |
| Podkladní | OSB deska | kotveno | 24 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami | 50 mm |
| Krycí | Ocelový pozinkovaný plech | | 0,63 mm |
| Stávající podkladní | Asfaltový penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Stávající nosná | Železobetonová stropní deska ve sklonu | vybetonováno | min. 120 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka - omítka bude v nesoudržných místech oklepána a vyspravena | nataženo | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata fasádní desky | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks/$m^2$ | 100 mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s bílými částicemi | nataženo | 1,5 mm |
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |

### R6 – Skleněná střecha přístřešků

| | | | |
|---|---|---|---|
| Krytina | Vrstvené sklo VSG 5.5.2, float čiré s mléčnou fólií, tl. folie 0,76 mm, 25 kg/$m^2$, hrany leštěné mezi skly min. 2x mléčná EVA safe fólie, světelná propustnost fólie 70% | kotveno přítlačným (bezpečnostním) lištovým systémem s EPDM těsněním | 12 mm |
| Nosná | Ocelové trámy IPE 160 opatřeno nátěrem proti korozi v barvě antracit (RAL 7016) | kotveno na žiletky | 160 mm |

### R7 – Střecha větrací šachty, vyspravení povrchu - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Reprofilační jemná | Malta správková jemná - cementová, modifikovaná polymerem | nataženo | 10 mm |
| Reprofilační hrubá | Malta správková hrubá - cementová pro doplnění původního tvaru konstrukce | nataženo (max. 50 mm - lokálně) | - mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Stávající pohledová | Nátěr | vybroušeno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající železobetonový panel, ve spádu - blíže neurčeno - nesoudržné vrstva betonu bude oklepána ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | oklepáno | |

### R8 – Stříška nad závětřím hlavního vstupu - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydroizolační | EPDM folie | lepeno | 1,14 mm |
| Spojovací | Lepidlo pro EPDM fólie na dřevo | naneseno celoplošně na oba materiály | - mm |
| Podkladní | OSB deska | kotveno | 24 mm |
| Spádová | Spádové klíny EPS 150 ve spádu 3% (vytvoření nového spádování) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami | 20-340 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami | 130 mm |
| Krycí | Ocelový pozinkovaný plech | | 0,63 mm |
| Stávající podkladní | Asfaltový penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Stávající nosná | Železobetonová stropní deska ve spádu | vybetonováno | min. 120 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka - omítka bude v nesoudržných místech oklepána a vyspravena | nataženo | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Tepelně izolační | Minerální vata fasádní desky | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks/$m^2$ | 100 mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s bílými částicemi | nataženo | 1,5 mm |
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |

**Poznámka:** Střecha bude přespádována takovým způsobem, aby dešťové vody odtékaly na střechu nižší úrovně - skleněné stříšky venkovních teras.

### R9 – Stříška nad zádveřím a kanceláří u hlavního vstupu - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydroizolační | EPDM folie | lepeno | 1,14 mm |
| Spojovací | Lepidlo pro EPDM fólie na dřevo | naneseno celoplošně na oba materiály | - mm |
| Podkladní | OSB deska | kotveno | 24 mm |
| Spádová | Spádové klíny EPS 150 ve spádu 3% (vytvoření nového spádování) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami | 20-340 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 150 λ = 0,035 W/(m*K) | kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami | 130 mm |
| Krycí | Ocelový pozinkovaný plech | | 0,63 mm |
| Stávající podkladní | Asfaltový penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Stávající nosná | Železobetonová stropní deska ve spádu ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | vybetonováno | min. 120 mm |

**Poznámka:** Střecha bude přespádována takovým způsobem, aby dešťové vody odtékaly na střechu nižší úrovně - skleněné stříšky venkovních teras.

## Podlahy

### F5 – Podlaha nad volným terénem, promítací kabina - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nášlapná vrstva | Neznámá | | - mm |
| Nosná | Železobetonová deska (předpoklad) | vybetonováno | 150 mm |
| Stávající pohledová | Vápenocementová omítka - omítka bude v nesoudržných místech oklepána | nataženo oklepáno 10% | 20 mm |
| Kontaktní (oklepaná místa) | Cementový přednástřik | nahozeno | - mm |
| Vyrovnávací(oklepaná místa) | Vnější jádrová omítka | nataženo | - mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Tepelně izolační | Deska na bázi polyisokyanurátu (PIR) λ = 0,022 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks/$m^2$ | 140 mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s bílými částicemi | nataženo | 1,5 mm |
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |

### F6 – Podlaha venkovních schodišť, vyspravení povrchu - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ochranná | Ochranný nátěr plasticko-elastický na bázi akrylátové disperze | nahozeno | - mm |
| Reprofilační jemná | Malta správková jemná - cementová, modifikovaná polymerem | nataženo | 10 mm |
| Reprofilační hrubá | Malta správková hrubá - cementová, pro doplnění původního tvaru konstrukce | nataženo (max. 50 mm - lokálně) | - mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Stávající pohledová | Nátěr | vybroušeno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající železobetonový panel, ve spádu - blíže neurčeno - nesoudržné vrstva betonu bude oklepána ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | oklepáno | |

### F7 – Podlaha před garážovými vraty a bočním vchodem suterénu, vyspravení povrchu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ochranná | Ochranný nátěr plasticko-elastický na bázi akrylátové disperze | natřeno | - mm |
| Vyrovnávací | Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, nadrobné vysprávky betonu | nataženo | 5 mm |
| Reprofilace betonu | Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy | vyplnění odstraněných částí | 43 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ošetřující | Ošetřeno přípravkem proti plísním | natřeno | - mm |
| Plíseň | Odstraněno vyvapkováním a obroušením betonu, nesoudržná vrstva betonu bude oklepána | vyvapkováno / obroušeno/ oklepáno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající železobetonová venkovní podlaha, ve spádu - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

## Obvodové zdivo

### W1 – Obvodová stěna kinosálu, omítka imitace litého betonu - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finální nátěr | Probarvující finální nátěr, barva šedá (beton) | naneseno štětcem | - m |
| Pohledová | Modelační omítka s imitací betonu | nataženo | -5 mm |
| Penetrační | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo celoplošně | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 10 mm |
| Podkladní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 2 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrkový tmel | oklepáno celoplošně | - mm |
| Stávající původní pohledová | Původní omítka (nesoudržná místa) | oklepáno 30% | 10 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W2 – Obvodová stěna, omítka s imitací přírodního kamene kamene - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 10 mm |
| Podkladní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 2 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrkový tmel | oklepáno celoplošně | - mm |
| Stávající původní pohledová | Původní omítka (nesoudržná místa) | oklepáno 30% | 10 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

**Poznámka:** Stěna u hlavních vstupních dveří kina se zvýšenou tloušťkou tepelné izolace na 240 mm a 300 mm, důvodem je zachování linie fasády a zakrytí stávajících ocelových sloupů. V okolí sloupů bude tepelná izolace z XPS, viz výkres Půdorys 1.NP - Nové konstrukce

### W3 – Obvodová stěna, omítka bílá - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 10 mm |
| Podkladní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 2 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrkový tmel | oklepáno celoplošně | - mm |
| Stávající původní pohledová | Původní omítka (nesoudržná místa) | oklepáno 30% | 10 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W4 – Obvodová stěna, zateplení tl. 80 mm, omítka bílá - nové konstrukce (M 1.34)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Deska na bázi polyisokyanurátu (PIR) λ = 0,022 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 80 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 10 mm |
| Podkladní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 2 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrkový tmel | oklepáno celoplošně | - mm |
| Stávající původní pohledová | Původní omítka (nesoudržná místa) | oklepáno 30% | 10 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

**Poznámka:** Snížená tloušťka tepelné izolace v místech, kde dochází k zúžení světlé šířky schodiště vedoucího do 1.PP

### W5 – Obvodová stěna, omítka imitace dřeva - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finální nátěr | Probarvující finální nátěr, barva šedá (dřevo) | naneseno štětcem | - m |
| Pohledová | Modelační omítka s imitací dřeva | nataženo | 5 mm |
| Penetrační | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo celoplošně | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 10 mm |
| Podkladní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 30% | 2 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrkový tmel | oklepáno celoplošně | - mm |
| Stávající původní pohledová | Původní omítka (nesoudržná místa) | oklepáno 30% | 10 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W6 – Dozdívka, omítka bílá - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |
| Penetrační | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Nosná | Vápenopískové zdivo | vyzděno | 240 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Penetrační | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |

### W6a – Dozdívka, omítka bílá - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |
| Penetrační | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Podkladní | Cementotřísková deska | přišroubováno | 20 mm |
| Podkladní | Cementotřísková deska | přišroubováno | 20 mm |
| Nosná | Dřevěný prostorový rám z řeziva 100x140 mm, kotvený do stávajícího zdiva a nové základové konstrukce pomocí závitových tyčí M12 a chemických kotev | přikotveno | 140 mm |
| Podkladní | Cementotřísková deska | přišroubováno | 20 mm |
| Podkladní | Cementotřísková deska | přišroubováno | 20 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyrén EPS 70F, λ = 0,039 W/(m*K) | nalepeno/kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks./$m^2$ | 180 mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Penetrační | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |

### W7a – Obvodová stěna, zateplení EPS Perimetr, v kontaktu s terénem, min. 300 mm nad terénem - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Finální nátěr | Probarvující finální nátěr, barva šedá (dřevo) | naneseno štětcem | - m |
| Pohledová | Modelační omítka s imitací dřeva | nataženo | 5 mm |
| Penetrační | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo celoplošně | 5 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 160 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrková hmota | odstraněno | - mm |
| Stávající hydroizolační | blíže neurčeno - při práci v kontaktu se stávající HI vrstvou nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu porušení | celoplošně nalepeno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W7b – Obvodová stěna, zateplení EPS Perimetr, omítka s imitací přírodního kamene, v kontaktu s terénem, min. 300 mm nad terénem - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 160 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Stávající pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 1,5 mm |
| Stávající tepelně izolační | EPS | celoplošně nalepeno | 80 mm |
| Stávající kotevní | Lepící stěrková hmota | odstraněno | - mm |
| Stávající hydroizolační | blíže neurčeno - při práci v kontaktu se stávající HI vrstvou nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu porušení | celoplošně nalepeno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W8 – Obvodová stěna suterénu, zateplení EPS Perimetr tl. 200 mm, pod terénem - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zásypová | Vykopaná zemina | hutněno | - mm |
| Separační | Geotextilie 300 g/$m^2$ | přiloženo/přisypáno | 1,5 mm |
| Ochranná | OSB deska dřevoštěpková | přiloženo | 15 mm |
| Drenážní | Nopová folie s nakašírovanou netkanou textilií na nopech, nopy směrem k zemině(svislá drenážní vrstva) | přiloženo | 10 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 160 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Stávající hydroizolační | blíže neurčeno - při práci v kontaktu se stávající HI vrstvou nutno dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejímu porušení | celoplošně nalepeno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W9a – Obvodová stěna nadzemní části větrací šachty, vyspravení omítky, v kontaktu s terénem, min. 300 mm nad terénem - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nataženo 60% | 20 mm |
| Kontaktní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 60% | - mm |
| Stávající pohledová | Vápenocementová omítka - omítka bude v nesoudržných místech oklepána | nataženo oklepáno 60% | 20 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W9b – Obvodová stěna nadzemní části větrací šachty, vyspravení omítky - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pohledová | Tenkovrstvá pastovitá omítka, silikonová, zr.1,5 mm, barva: bílá | nataženo | 1,5 mm |
| Penetrační | Probarvující penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/podkladní | Lepící stěrkový tmel+výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka (oklepaná místa) | nataženo 60% | 20 mm |
| Kontaktní | Cementový podhoz - špric (oklepaná místa) | nahozeno 60% | - mm |
| Stávající pohledová | Vápenocementová omítka - omítka bude v nesoudržných místech oklepána | nataženo oklepáno 60% | 20 mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | | |

### W10 – Obvodová stěna v suterénu zazdívka po okenních otvorech

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zásypová | Drcené lomové kamenivo 32/63 mm | hutněno | - mm |
| Separační | Geotextilie 300 g/$m^2$ | přiloženo/přisypáno | 1,5 mm |
| Ochranná | OSB deska dřevoštěpková | přiloženo | 15 mm |
| Drenážní | Nopová folie s nakašírovanou netkanou textilií na nopech, nopy směrem k zemině(svislá drenážní vrstva) | přiloženo | 10 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 180 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Penetrační | Asfaltový penetrační nátěr | natřeno | - mm |
| Nosná | Zazdívka z cihel | Vyzděno | 300 mm |
| Podkladní / kontaktní | Cementový podhoz (špric) | nahozeno | 1 mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka | nahozeno | 20 mm |
| Pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 3 mm |
| Pohledová | Malba bílá 2x | naneseno | - mm |

### W11 – Obvodová stěna v suterénu zazdívka po okenních otvorech bez TI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Zásypová | Drcené lomové kamenivo 32/63 mm | hutněno | - mm |
| Separační | Geotextilie 300 g/$m^2$ | přiloženo/přisypáno | 1,5 mm |
| Ochranná | OSB deska dřevoštěpková | přiloženo | 15 mm |
| Drenážní | Nopová folie s nakašírovanou netkanou textilií | přiloženo | 10 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Hydroizolační | Asfaltová modifikovaná hydroizolace s výztužnou tkaninou (Napojit na stávající hydroizolaci) | nataveno celoplošně | 4 mm |
| Penetrační | Asfaltový penetrační nátěr | natřeno | - mm |
| Nosná | Zazdívka z cihel | Vyzděno | 300 mm |
| Podkladní / kontaktní | Cementový podhoz (špric) | nahozeno | 1 mm |
| Vyrovnávací | Vnější jádrová omítka | nahozeno | 20 mm |
| Pohledová | Tenkovrstvá omítka | nataženo | 3 mm |
| Pohledová | Malba bílá 2x | naneseno | - mm |

### W12 – Opěrná zídka před garážovými vraty v suterénu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 40 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ošetřující | Ošetřeno přípravkem proti plísním | natřeno | - mm |
| Plíseň | Odstraněno vyvapkováním a obroušením betonu, nesoudržná vrstva betonu bude oklepána | vyvapkováno / obroušeno/ oklepáno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | neurčeno | 300 mm |

### W13 – Opěrná zídka před bočním vstupem do suterénu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ošetřující | Ošetřeno přípravkem proti plísním | natřeno | - mm |
| Plíseň | Odstraněno vyvapkováním a obroušením betonu, nesoudržná vrstva betonu bude oklepána | vyvapkováno / obroušeno/ oklepáno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | neurčeno | 300 mm |

### W14 – Atika nad hlavním vstupem do budovy - Vyspravení omítky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Pohledová | Nesoudržná vrstva omítky bude oklepána | vyvapkováno / oklepáno/ okartačováno | 3-20 mm |
| Stávající nosná | Stávající nezjištěná konstrukce atiky | neurčeno | 100 mm |
| Pohledová | Nesoudržná vrstva omítky bude oklepána | vyvapkováno / oklepáno/ okartačováno | 3-20 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |

### W15 – Atika - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hydroizolační | EPDM fólie | nalepeno | 1,14 mm |
| Kotevní | Lepidlo pro EPDM fólie | nataženo | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyren EPS | nalepeno / kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks/$m^2$ | 150 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota | lepeno celoplošně | 3 mm |
| Parozábrana, pojistná Hi | Asfaltový modifikovaný pás s AL vložkou | celoplošně nataveno | 4 mm |
| Penetrační | Asfaltový penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Nosná | Betonová atika | vybetonováno | 200 mm |
| Penetrační | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Kotevní | Lepící a stěrkový tmel | lepeno celoplošně | 5 mm |
| Tepelně izolační | Expandovaný pěnový polystyren EPS | nalepeno / kotveno zapuštěnými talířovými hmoždinkami 8ks/$m^2$ | 180 mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |

### W16 – Stěna s garážovými vraty v suterénu, zateplení EPS Perimetr, omítka s imitací přírodního kamene - - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 180 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ošetřující | Ošetřeno přípravkem proti plísním | natřeno | - mm |
| Plíseň | Odstraněno vyvapkováním a obroušením betonu, nesoudržná vrstva betonu bude oklepána | vyvapkováno / obroušeno/ oklepáno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | neurčeno | 300 mm |

### W17 – Stěna se schodištěm u vstupu do suterénu ze strany cukrárny, zateplení EPS Perimetr, omítka s imitací přírodního kamene - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uzavírací | Uzavírací nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Pohledová | Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy barva: černá s příměsí černé slídy | nataženo | 1,5 mm |
| Spojovací můstek | Penetrační nátěr | naneseno válečkem | - mm |
| Ztužující/ Podkladní | Lepící a stěrkový tmel + výztužná tkanina | nataženo | 5 mm |
| Tepelně izoalční | Perimetrická deska na sokl EPS Perimetr λ = 0,034 W/(m*K) | nalepeno na rámečky | 80 mm |
| Kotevní | Jednosložková asfaltová lepící stěrková hmota s přídavkem plastů | lepeno na rámečky | 10 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Ošetřující | Ošetřeno přípravkem proti plísním | natřeno | - mm |
| Plíseň | Odstraněno vyvapkováním a obroušením betonu, nesoudržná vrstva betonu bude oklepána | vyvapkováno / obroušeno/ oklepáno | - mm |
| Stávající nosná | Stávající zdivo - blíže neurčeno ↓.......další stávající skladba blíže neurčena..........↓ | neurčeno | 300 mm |

## Zpevněné plochy

### F1 – Velkoformátová dlažba venkovní terasy cukrárny (pojezdová nad 3,5 t) - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nášlapná | Velkoformátová betonová dlažba 600x600x160 | položeno | 160 mm |
| Kladecí | Drobné drcené kamenivo fr. 4-8 mm | hutněno | 40 mm |
| Podkladní | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-32 mm, Edef,2 ≥ 90 MPa | hutněno | 250 mm |
| Ochranná | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm | hutněno | 250 mm |
| Nášlapná | Betonová zámková dlažba | položeno | 80 mm |
| Podkladní | Směs drceného kameniva fr. 4/8 mm | hutněno | 50 mm |
| Podkladní | Směs drceného kameniva fr. 16/32 mm | hutněno | 250 mm |
| Rostlý terén | Hutněná zemní pláň | hutněno | 320 mm |
| Rostlý terén | Hutněná zemní pláň, Edef,2 ≥ 45 MPa | hutněno | - |

### F2 – Velkoformátová dlažba venkovní terasy pizzerie (pojezdová nad 3,5 t) - nové konstrukce

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nášlapná | Velkoformátová betonová dlažba 600x600x160 | položeno | 160 mm |
| Podkladní | Drobné drcené kamenivo fr. 4-8 mm | hutněno | 40 mm |
| Podkladní | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-32 mm, | hutněno | 250 mm |
| Ochranná / Výplňová | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm Edef,2 ≥ 90 MPa | hutněno | 280 mm pozn. |
| Nášlapná | Dřevěné terasové prkna | položeno, přibito | 24 mm |
| Konstrukční | Rošt - konstrukce neznámá | | 116 mm |
| Výplňová | Kamenivo - zásyp bazénku | (předpokládaná hloubka) | 450 mm |
| Podkladní | Konstrukce dna venkovního bazénu | | |

**Poznámka:** Hloubka dna bazénku je pouze předpokládaná. Nová konstrukce podlahy venkovní terasy pizzerie bude v úrovni prahu nových dveří na přiléhající fasádě, dorovnání terénu bude provedeno dosypáním nebo snížením tloušťky vrstvy hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm.

### F3 – Rozebrání, přespádování a zpětné uložení venkovní zámkové dlažby kolem objektu (pojezdová nad 3,5 t) - nové konstrukce v pásu šířky cca 2 m kolem objektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nášlapná | Betonová zámková dlažba - očištěná stávající dlažba | položeno, vibrováno | 80 mm |
| Podkladní | Drobné drcené kamenivo fr. 4-8 mm | hutněno | 40 mm |
| Podkladní | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-32 mm, Edef,2 ≥ 90 MPa | hutněno | 250 mm |
| Podkladní | Směs hrubého drceného kameniva fr. 0-63 mm | hutněno | 330 mm |
| Nášlapná | Betonová zámková dlažba - dlažba bude očištěna a uložena ke zpětnému vyskládání | položeno | 80 mm |
| Podkladní | Směs drceného kameniva fr. 4/8 mm | hutněno | 50 mm |
| Podkladní | Směs drceného kameniva fr. 16/32 mm | hutněno | 250 mm |
| Rostlý terén | Hutněná zemní pláň | | 320 mm |
| Rostlý terén | Hutněná zemní pláň, Edef,2 ≥ 45 MPa | hutněno | - |

### F4 – Velkoformátová dlažba nalepena na betonu - nové konstrukce u vstupů do objektu

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nášlapná | Betonová velkoformátová dlažba | celoplošně nalepeno | 40 mm |
| Kotevní | Cementové lepidlo na dlažby vhodné do exteriéru | nataženo zubatým hladítkem | 5 mm |
| Spojovací | Penetrační nátěr | naneseno štětcem | - mm |
| Vyrovnávací | Vysprávková malta na beton s hydraulickými pojivy, s přísadami, nadrobné vysprávky betonu | nataženo | 5 mm |
| Reprofilace betonu | Síranovzdorná vysprávková malta na beton s hydraulickým pojivem, obohacená aditivy | vyplnění odstraněných částí | 43 mm |
| Spojovací/ochranná | Minerální spojovací můstek pro betonové podklady a ochrana proti korozi armovací ocele | naneseno | 2 mm |
| Nášlapná | Betonová dlažba | nalepeno | 40 mm |
| Kotevní | Cementové lepidlo na dlažby | nataženo | 5 mm |
| Podkladní | Beton - oklepání a obroušení nesoudržných částí | odstraněno | 0-50 mm |
| Podkladní | Beton - stávající | | |

### F8 – Travnaté plochy před kinem do kterých ústí nové svody skleněných střech cukrárny a pizzérie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Vegetační | Tráva | zaseto | - mm |
| Vegetační | Ornice | nasypáno | 150 mm |
| Separační | Geotextilie 300 g/$m^2$ | položeno | - mm |
| Podkladní/ vsakovací | Směs hrubého drceného kameniva fr. 32-63 mm | hutněno | 550 mm |
| Separační | Geotextilie 300 g/$m^2$ | položeno | - mm |
| Neznámá skladba | Neznámá skladba | - | 700mm |
| Rostlý terén | Hutněná zemní pláň, Edef,2 ≥ 45 MPa | hutněno | - |

## Materiály - Stávající konstrukce

- Obvodové zdi - stávající
- Vnitřní zdivo - stávající - blíže neurčeno
- Konstrukce obvodového zdiva kinosálu - blíže neurčeno
- Železobeton - stávající - blíže neurčeno
- Konstrukce podlahy - stávající - blíže neurčeno
- Konstrukce zvýšené podlahy v interiéru pizzerie - blíže neurčeno
- Konstrukce podhledu - stávající - blíže neurčeno
- Tepelná izolace - stávající - blíže neurčeno
- Mezistřešní prostor - stávající - blíže neurčeno
- Kontrukce podlahy venkovní terasy
- Rošt anglických dvorků - stávající
- Podlaha venkovní terasy / zvýšená v interiéru - stávající - blíže neurčeno
- Betonová dlažba - očistit a uložit pro zpětné vyskládání
- Drobné drcené kamenivo
- Hrubé drcené kamenivo
- Terén - stávající

## Materiály - Bourané konstrukce

- Obvodové zdi - stávající
- Železobeton - stávající - blíže neurčeno
- Tepelná izolace - stávající - blíže neurčeno
- Stávající zvýšená podlaha v interiéru pizzerie
- Kontrukce podlahy venkovní terasy
- Konstrukce podlahy venkovní terasy - stávající - blíže neurčeno
- Betonová dlažba - očistit a uložit pro zpětné vyskládání
- Drobné drcené kamenivo
- Hrubé drcené kamenivo
- Terén - stávající

## Materiály - Nové konstrukce

- Obvodové vápenopískové zdivo 14DF-LDE, tl. 200 mm, na lepidlo
- Vnitřní příčkové zdivo 4DF-LDE, tl. 115 mm, na lepidlo
- Tepelná izolace obvodových stěn, střech EPS - druh dle umístění
- Tepelná izolace EPS Perimetr / XPS - izolace spodní stavby, soklu / izolace obvodových stěn v okolí ocelových sloupk
- Minerální tepelná izolace z kamenných vláken
- Tepelná izolace PIR
- Beton vyztužený (druh a pevnosti betonových konstrukcí viz statický výpočet)
- Keramická dlažba velkoformátová 600x600 mm
- Drobné drcené kamenivo fr. 4-8 mm
- Hrubé drcené kamenivo fr. 16-32 mm
- Zatravnění
- Říční kamenivo - plocha pro zasakování dešťové vody
- Hydroizolace - druh dle umístění
- Nopová fólie
- Dozdívka z cihel
- Prostý beton
- Železobeton
- Betonová dlažba - stávající, očištěná a zpětně uložená
- Prané těžené kamenivo fr. 32-63 (pouze pro obsyp drenážní hadice, obaleno geotextílií 300 g/m2)
- Zemina nasypaná
- Hrubé drcené kamenivo fr. 0-63 mm
- Ornice

## Materiály - Povrchy - Stávající stav

- Stávající konstrukce
- Sklo stávajících okenních a dveřních výplní

## Materiály - Povrchy - Nové konstrukce

- Tenkovrstvá silikonová omítka, zr.1,5 mm , barva: bílá
- Dekorační tenkovrstvá omítka, barva imitace litého pohledového betonu
- Dekorační tenkovrstvá omítka barva šedá, dekor dřevěné prkna svislé, tl. 5 mm
- Omítková směs přírodního kameniva, imitující vzhled přírodního kamene s příměsí slídy
- Sklo čiré, u okenních a dveřních nadsvětlíků bude sklo s barevným pigmentem - šedá
- Prvky v barvě antracit (RAL 7016), jako jsou rámy oken a dveří nebo oplechování
- Oplechování AL plech, tl. 0,7 mm, s povrchovou úpravou bezbarvým lakem

## Prvky rekonstrukcí

- Stávající konstrukce
- Bourané konstrukce
- Nové konstrukce
- Nové kce řešené samostatně

## Poznámka:

- Veškerá stavební činnost bude prováděna dle technologických předpisů a postupů výrobců jednotlivých materiálů
- Při provádění stavebních prací musí být dodržovány zásady BOZP
- Veškeré změny oproti projektu musí být konzultovány a odsouhlaseny projektantem a investorem, a potvrzeny zápisem do stavebního deníku, či jinou formou
- Projektová dokumentace tištěná barevně nesmí být kopírována černobíle

±0,000=325,22 m n.m.Bpv

petit atelier


AUTOR NÁVRHU: Ing. Jan Beneš
VYPRACOVAL/A: Ing. Noemi Lipusová
KONTROLOVAL: Ing. Jan Beneš
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jan Beneš


ČÍSLO ZAKÁZKY: 2212
INVESTOR: Statutární město Třinec
Jablunkovská 160, 73961 Třinec
STAVBA: Kino Kosmos, Třinec - rekonstrukce venkovního pláště budovy
parc. č. 2486, 2487 ; k.ú. Lyžbice [771104]
PROFESE / KÓD PROFESE: Arch. stav. řešení / D.1.1.
OBJEKT: SO 01
VÝKRES: Skladby a materiály - Nové konstrukce
ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.3.1
STUPEŇ PD: DUR + DSP
DATUM: 7 / 2023
MĚŘÍTKO:
FORMÁT: 1220x594
ČÍSLO PARÉ:


Dokumentace je majetkem autora. Výkres či jeho část může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze po předchozím souhlasu autora. Tato dokumentace nenahrazuje dokumentaci pro provádění stavby. Stavbu lze provádět na základě dokumentace pro provádění stavby zpracované dle přílohy č. 8, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.


www.petitatelier.cz