

**Věc: Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení**

<b>Základní údaje o akci / stavbě</b>
<b>Název:</b> PARKOVIŠTĚ UL. DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761 - 771
<b>Stupeň PD:</b> DÚR+DSP
<b>Investor:</b> Statutární město Třinec
<b>Katastrální území:</b> Lyžbice
<b>Dotčené parc.č.:</b> viz příloha
<b>Žadatel:</b> UDI MORAVA s.r.o.

Vyjádření o existenci inženýrské sítě elektronických komunikací, vydané podle §101 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a v souladu se zněním §161 stavebního zákona č.183/2006 Sb.(§168 zákona č.283/2021 Sb.), kdy poskytujeme informaci o poloze jako vlastník nadzemní a podzemní sítě inženýrské sítě elektronických komunikací pro stavbu – **PARKOVIŠTĚ UL. DUKELSKÁ, TŘINEC, OD Č.P. 761 - 771** bylo vydáno pod značkou VYJ/2022-04-271D/MW.

Na základě Vaší žádosti zasílám vyjádření k PDS stavby.

Dle žádosti na dotčených parcelách, **dojde ke střetu** stavby v zájmovém území s kabelovou trasou MOS SilesNet Český Těšín – PVSEK v majetku SilesNet s.r.o.

Z důvodu k dotčení stavby v zájmovém území s naším vedením, při křížení či prací v ochranném pásmu – 0,5m, požadujeme dodržení ČSN-73-6005- Prostorové-uspořádání-sítí-technického-vybavení. Křížení provést pod naše vedení s doplněním sekundární mechanické ochrany v OP naší sítě s přesahem na obě strany. V případě poškození optické trasy budeme vymáhat náhradu veškerých škod tímto způsobených!

Pokud stavebník poškodí optickou trasu v majetku SilesNet s.r.o. :

1. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu
2. je povinen uhradit společnosti SilesNet s.r.o. jednorázovou smluvní pokutu 500.000,00 Kč.
3. tímto není dotčeno právo SilesNet s.r.o. na náhradu škody.

Dle předložené dokumentace stavby **souhlasíme** s plánovaným provedením a pracemi bez námitek.

Dále je nutné dodržet **podmínky pro provádění stavebních prací** uvedené v příloze vyjádření.


Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právních povinností podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích.

Toto vyjádření má platnost 1rok.

S pozdravem

Magdaléna Kolková


POS SEK společnosti SilesNet

  
**SilesNet** s.r.o.  
Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín  
tel.: 558 711 585 info@silesnet.cz  
IČ: 25392280 DIČ: CZ25392280

## **Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení elektronických komunikací:**

Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení, zejména:

- 1) Při činnostech v blízkosti vedení je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s vedením dodrží platné ČSN související s vedením elektronických komunikací.
- 2) Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. Trasy nelze v terénu vytyčit elektronicky. Nutno vytyčit geodeticky.
- 3) Upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.
- 4) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti SilesNet s.r.o. (kontakt +420 558 711 585, +420 777 27 28 28). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalších postupů.
- 5) Při provádění zemních prací v blízkosti vedení postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- 6) Na trase vedení (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů apod.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem společnosti SilesNet s.r.o.
- 7) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od vedení, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m.
- 8) Na společnost SilesNet s.r.o. se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby v vedením: +420 558 711 585, +420 777 27 28 28.
- 9) Dodavatel prací musí oznámit společnosti SilesNet s.r.o. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- 10) Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě se společností SilesNet s.r.o. provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození. Zajistit bezpečnost naší sítě při obnažení proti cizímu poškození.
- 11) Před záhozem vedení musí být společnost SilesNet s.r.o. vyzvána k osobní kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si společnost SilesNet s.r.o. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- 12) Při záhozu musí být zemina pod vedením řádně udusána, vedení zapískováno a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- 13) Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad vedením.



Zodp. projektant	ING. DAVID HALEŠ	<i>Haleš</i>
Vypracovali	ING. DAVID HALEŠ	<i>Haleš</i>
	ING. MICHAL KREUTZ	<i>Kreutz</i>
Kreslil	ING. DAVID HALEŠ	<i>Haleš</i>

Akce :		
<b>Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, od č.p. 761 - 771</b>		
Název výkresu :		
<b>ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VAZBY</b>		

		
Budova Technoprojektu Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava tel.: 597 317 461 www.udimorava.cz		
Objednatel : MĚSTO TŘINEC		
Stupeň	DŮR + DSP	Číslo výkresu <b>C.1</b>
Datum	ČERVEN 2022	
Měřítko	schéma	
Archivní číslo	8 / 22	



