

UDI Morava s.r.o.  
Ing. David Haleš  
Havlíčkovo nábreží 38/2728  
702 00 Ostrava

V Třinci dne 10. října 2022  
EA/Ci/Cze/131

Věc

**Vyjádření ke stavbě - „Parkoviště ul. Dukelská, Třinec, OD č.p. 761 - 771“**

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 30. 09. 2022, doloženou technickou zprávou projektové dokumentace spolu se Situačním výkresem C.3. a výkresy „Osazovací a vytyčovací plán“ (D.2.1 a D.2.2) s vyznačením rekonstrukce profilu komunikace a přilehlých propojovacích chodníků ul. Dukelská v Třinci (k. ú. Lyžbice [771104] parc. č. 3257/1) Vám sdělujeme, že **souhlasíme s umístěním** a realizací výše uvedené stavby.

Jelikož je z předložené dokumentace zřejmé, že stavbou (SO 102) **dojde k dotčení** ochranného pásma kabelu pro sběr dat a ovládaní výměňkových stanic v majetku ENERGETIKY TRINEC, a.s. a to mezi obytným domem č. p. 771 a 994 (v části parc. č. 3257/1, viz provedený zákres ve výkresu C.3), **podmiňujeme souhlasné stanovisko splněním těchto požadavků:**

- povinnost zhotovitele díla o nutnosti informovat provozovatele o zahájení prací v ochranném pásmu a to v předstihu min. 2 pracovních dnů
- před zahájením výkopových prací, doručení písemné žádosti ET, a.s. k vytyčení přesné trasy a hloubky kabelu pro sběr dat a ovládaní výměňkových stanic v terénu
- veškeré výkopové práce v ochranném pásmu našeho zařízení, budou prováděny výhradně ručním způsobem
- v případě obnažení našeho komunikačního kabelu pak povinnost zajistit provozovatele na místo samotné a zápisem ve stavebním deníku provést souhlas k provedení zásypu, technická zpráva bude též obsahovat telefonický kontakt na provozovatele tepelného hospodářství - Bc. Marek Samiec – 558/535274.

Toto stanovisko je platné 2 roky od data vydání.

S pozdravem



Průmyslová 1024, Staré Město  
739 61 Třinec

(7)

Ing. Jan Čepec  
Technický ředitel

**Vyřizuje:**  Alan Czempka – 558/532826

