



STATUTÁRNÍ MĚSTO TŘINEC

MAGISTRÁT MĚSTA TŘINEC

ODBOR PRÁVNÍ

Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MMT/35139/2024/PR/Ku

SPIS. ZN.: MMT/4477/2024/PR

VYŘIZUJE: Petr Kulich

TELEFON: 558 306 217

E-MAIL: petr.kulich@trinecko.cz

DATUM: 2024-05-10

Profil zadavatele

(E-Zak)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

„ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec - venkovní sportoviště - generální oprava - 1 etapa“

Zadavatel na základě dotazu jednoho z uchazečů podává všem dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1

Dobrý den,

rádi bychom se Vás, zeptali, zda opravdu trváte na provedení nových konstrukčních vrstev, a nového sportovního povrchu na stávající asfaltový povrch. Domníváme se, že tento technologický postup není správný, jelikož nikdo nezná skladbu konstrukcí pod živičným povrchem. Dle našeho názoru by se měl živičný povrch odstranit. Děkujeme za odpověď

Odpověď:

Na pokládce venkovního litého pryžového povrchu (10+35) mm přímo na původní vrstvu z asfaltového betonu Zadavatel trvá. Současný asfaltový povrch nevykazuje objemových změn, což by ani neměla způsobit přidaná - nová zátěž 51,5 kg na 1,0 m². Odstranění stávající asfaltové vrstvy tedy Zadavatel nepřipouští. Tvzení, že navržený technologický postup není správný, je bezdůvodné. Jedná se o léty ověřený technologický postup, který byl konzultací se zpracovatelem projektové dokumentace potvrzen.

S pozdravem

Mgr. Rafał Zawadzki
vedoucí odboru

