

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-011164
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení
Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo zadavatele:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO zadavatele:	00297313
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Ve slepém rozpočtu elektro Kino Kosmos, Třinec_objekt_kina_poptavka.xls__Draft_1.xls je oddíl D.1.4.5i Sil SCO-SCO, ke kterému schází dokumentace včetně knihy svítidel. Žádáme zadavatele o doplnění zadávací dokumentace, bez které nelze tyto položky ocenit.

	Objekt	D.1.4.5i: SIL SCO - SCO			
	Skupina	D_001_14			
	Oddíl	D_001_14.			
1498	SUB	SCO-1	Svítilno elipsoidní LED profil se systémem míchání šesti barev, 97 CRI, Lineární bílé CCT od 2 800 K do 10 000 K, CRI: 93,7 @3.200 K; 97,6 @5.600 K, Ovládání RGB/CMY/HSI šest barevných LED , Volitelnou optiku 5°, 10°, 14°, 19°, 26°, 36°, 50°, 70°, Zoom optika 15° - 30°, nebo 25°- 50°, Manuální fokus, možnost užití IRIS, Luxeon-C; 96x3W 6 barevné LED (červená, zelená, modrá, královská modrá, mátová, amber) , CCT: @full 5.000K, Zoom 15 - 30° / 25 - 50°, Manuální fokus, DMX512, RDM, Volitelný PWM: 600 ~ 25 000 Hz, flicker-free, monochromatický displej	ks	4,000
1499	SUB	SCO-2	Príslušenství pro svítidlo - Zoom Optika 15°-30°, IRIS	ks	2,000
1500	SUB	SCO-3	Príslušenství pro svítidlo - Pevná optika 26°, IRIS	ks	2,000

Odpověď na dotaz:

Jedná se o scénické svítidlo. Pro scénická svítidla se kniha svítidel standardně nezpracovává, ani není vyžadována legislativou. Pro tento typ svítidel se nepředkládá ani výpočet osvětlení. Tato svítidla jsou „přemístitelná/mobilní“ čistě pro potřeby svícení na scénu, nikoli pro osvětlení prostoru. Technické parametry scénického svítidla (pol. 1498) jsou pro potřeby ocenění dostatečně specifikovány v popisu položky ve výkazu výměr. Funkční schéma je z hlediska jednoduchosti a jednoznačnosti řešení dáno půdorysným rozkreslením – rozvody DMX a přípojná místa jsou zakresleny na výkresech D1.4.6.B.2, D1.4.6.B.4, silnoproudé D1.4.6.C.7, D1.4.6.C.8. Obsah a rozsah dokumentace je přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Příslušenství pro scénické svítidlo (pol. 1499 a pol. č. 1500) jsou objektivy. Jedná se o výměnnou část scénického svítidla, parametry jsou rovněž dostatečně specifikovány ve výkazu výměr.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 22. 5. 2024

Za Statutární město Třinec
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács