



Ve Zlíně dne 28. května 2024

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2024“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky, zadané dle ust. § 56 a násl. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Třinci 2024“, která je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2024-022160 a v databázi TED (Tenders Electronic Daily) pod číslem 289665-2024, zadavatel obdržel dotaz, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Požadavek na svítidlo je: Svítidlo se otevírá směrem nahoru bez nutnosti použití speciálního náradí. Po otevření svítidla jsou obě části stále v pevném spojení, aby při servisování svítidla nedošlo k pádu žádné z nich... naše svítidlo splňuje všechny požadavky ze zadávací dokumentace až na požadavek „svítidlo se otevírá nahoru“. Naše svítidlo se otevírá dolů bez nutnosti použití speciálního náradí a při otevřeném stavu se zaaretuje, čímž nedochází k nechtěnému zavírání/otevírání svítidla. Je tento způsob otevírání přípustný?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že uchazeč musí v souladu s ustanovením zadávací dokumentace předložit návrh takového řešení, které zcela splňuje zadávací dokumentaci, tj navrhované řešení musí splnit také všechny technické požadavky svítidel uvedené v ZD.

V případě, kdy uchazeč navrhne řešení s LED svítidlem, které se otevírá dolů bez nutnosti použití speciálního náradí a při otevřeném stavu se zaaretuje, nesplní příslušný požadavek uvedený v příloze č.7 zadávací dokumentace a bude v souladu s ustanovením zadávací dokumentace vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek.

.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností