

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství
Evidenční číslo ve VVZ:	Z2024-011164
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Užší řízení
Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo zadavatele:	Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO zadavatele:	00297313
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Adresa profilu zadavatele:	https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

*Domníváme se, že pro čistící rohože v místnosti 1.34 (položka č. 1002) chybí rám, respektive je uvedena pouze výměra 2*5,39, rám by ale měl být po celém obvodu rohože, žádáme o vysvětlení. Dále pro správnou funkčnost čistících zón je nezbytné, aby rohož byla alespoň 2 m dlouhá, kratší rohož nezajistí dostatečné očištění obuvi, protože přes ní udělá procházející osoba menší počet kroků. Žádáme o prověření, zda projektem navržené rohože splňují investorem požadovanou funkčnost.*

Odpověď na dotaz:

Velikost vnitřních čistících zón byla navržena a schválena investorem. Rám čistících zón v místech vstupu, kde je čistící zóna ode zdi ke zdi se u zdi s rámem nepočítalo (místnost 1.34). Výkaz výměr koresponduje s projektovou dokumentací.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 30. 5. 2024

Za Statutární město Třinec
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Dominik Lukács