

Lay-out s.r.o.
Přemysl Cieslar
Beskydská 697
739 61 Třinec

V Třinci dne 22. března 2024
EA/Ci/Cze/054

Věc

Vyjádření ke stavbě - „Rekonstrukce střechy bytového domu č. p. 681“

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 19.03.2024 o vydání stanoviska k projektové dokumentaci zpracované ve stupni DUS, týkající se rekonstrukce střešního pláště bytového domu na ulici Komenského č. p. 681 (v části parc. č. 2487 a 2489 v k. ú. Třinec [770892]) Vám sdělujeme, že po zapracování požadavků uvedených v předchozím stanovisku (EA/Ci/Cze/046 a EA/Ci/Cze/004) **souhlasíme se stavebním záměrem** dle předložené dokumentace.


Jelikož je patrné, že touto stavbou **dojde k dotčení horkovodního rozvodu a komunikačního kabelu v majetku ENERGETIKY TRINEC, a.s. (dále jen ET), jehož ochranné pásmo je 2,5 m od krajního pláště potrubí na každou stranu**, souhlasíme s umístěním a realizací stavby za již dříve uvedených podmínek:

- před zahájením výkopových prací v ochranném pásmu našeho zařízení, dojde k doručení písemné žádosti k vytyčení přesné trasy a hloubky v terénu,
- povinnost zhotovitele díla o nutnosti informovat ET o zahájení prací v blízkosti našeho zařízení a to v předstihu min. 2 pracovních dnů,
- veškeré zemní a výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu budou prováděny výhradně ručním způsobem,
- během realizace stavby nesmí docházet k pojezdu těžkou stavební technikou (překračující hmotnost 3,5 t) nad horkovodním potrubím, pokud je tento přístup pro realizaci stavby nezbytný, požadujeme umístění roznášecích ocelových plátů nad horkovodním rozvodem,
- před zásypem veškerých sítí v majetku ET zajistit provozovatele na místo samotné a zápisem ve stavebním deníku provést souhlas k zásypu.

Toto stanovisko je platné 2 roky od data vydání.

S pozdravem

Ing. Jan Čepec
Technický ředitel

 **ENERGETIKA TRINEC**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Průmyslová 1024, Staré Město
739 61 Třinec (7)

Vyřizuje: Alan Czempka – 558/532826