

Lay-out s.r.o.  
Přemysl Cieslar  
Beskydská 697  
739 61 Třinec

V Třinci dne 12. března 2024  
EA/Ci/Cze/046

Věc  
**Vyjádření k existenci sítí - „Oprava střechy bytového domu č. p. 681“**

V návaznosti na doručenou žádost ze dne 04.03.2024, doloženou výkresem C.03 „Koordinační situační výkres“ zpracovaném na podkladě katastrálního mapy s vyznačením místa zájmové oblasti (v části parc. č. 2487 a 2489 v k. ú. Třinec [770892]) Vám sdělujeme, že v obvodu uvedené stavby **se nachází podzemní horkovodní rozvod včetně komunikačního kabelu**, tak jak jsme uvedli v předchozím vyjádření ze dne 10.01.2024 (spis.zn: EA/Ci/Cze/004) a jak je zakresleno v předloženém výkresu C.03.

Z předloženého výkresu je patrné, že umístěním stavby dojde k **dotčení uvedených inženýrských sítí a není možné bez dalších podkladů stanovit míru dotčení a určit podmínky pro ochranu našeho zařízení**. Požadujeme proto předložit kompletní projektovou dokumentaci v takovém stupni, ze které bude zřejmé, jak jsou řešeny tyto části stavby:

- nově navržená dešťové kanalizace, která odvádí srážkovou vodu ze střešního pláště budovy je umístěná v kolizi (křížení) s našim zařízením, požadujeme proto doplnění dokumentace o výkres „charakteristický řez“, ze kterého bude zřejmá odstupová vzdálenost od našeho zařízení a bude uvedeno, o jakou dimenzi potrubí se jedná
- je-li pro uvedenou stavbu plánované využití zdvihacího zařízení, požadujeme doplnění výkresu, ze kterého bude zřejmý bod určený k zapatkování jeřábu (mimo ochranné pásmo horkovodu, což je od krajního pláště potrubí 2,5 m na každou stranu)
- V rámci ochrany horkovodního potrubí upozorňujeme, že během realizace stavby nesmí docházet k pojezdu těžkou stavební technikou (překračující hmotnost 3,5t) nad horkovodním potrubím, pokud je tento přístup pro realizaci stavby nezbytný, požadujeme umístění roznášecích ocelových plátů nad horkovodním rozvodem, toto opatření bude uvedeno v dokumentaci stavby

- Z předloženého výkresu je patrné, že součástí rekonstrukce střešního pláště je také nový hromosvod a to včetně umístění nových zemnicích pásků a zemnicích desek, jejichž umístění si vyžádá výkopové práce v blízkosti našeho horkovodního potrubí, požadujeme doplnění dokumentace o provozní soubor „hromosvod“.

Krom náležitostí obvyklých, budou v technické zprávě dokumentace uvedené podmínky ENERGETIKY TŘINEC, a.s. pro realizaci stavby:


- před zahájením výkopových prací v ochranném pásmu našeho zařízení, doručení písemné žádosti ET, a.s. k vytyčení přesné trasy a hloubky v terénu
- povinnost zhotovitele díla o nutnosti informovat ET, a.s. o zahájení prací v blízkosti našeho zařízení a to v předstihu min.2 pracovních dnů
- veškeré zemní a výkopové práce v ochranném pásmu horkovodu budou prováděny výhradně ručním způsobem
- před zásypem veškerých domovních přípojek v majetku ET, a.s., pak zajistit provozovatele na místo samotné a zápisem ve stavebním deníku provést souhlas k zásypu
- v technické zprávě uvést provozovatele vodovodu, kterým je Bc. Samiec Marek, tel. 558/535274.

Toto stanovisko není určeno pro jakékoliv stavební řízení.

S pozdravem



Ing. Jan Čepec  
Technický ředitel



ENERGETIKA TŘINEC  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
Průmyslová 1024, Staré Město  
739 61 Třinec (7)

Vyřizuje:  Alan Czempka – 558/532826