

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce kina Kosmos a jeho přilehlých prostranství
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-011164
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Režim veřejné zakázky: Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení: Užší řízení
Název zadavatele: Statutární město Třinec
Sídlo zadavatele: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČO zadavatele: 00297313
Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele: RNDr. Věra Palkovská, primátorka města
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Rozpočet Kino Kosmos, Třinec_objekt_kina_poptávka.xls__Draft_1 - u níže uvedené položky žádáme zadavatele o doplnění rozměru.

174	SUB	751R001	Demontáž a zaslepení vzduchotechnického potrubí	ks	2,000
-----	-----	---------	---	----	-------

Odpověď na dotaz:

Dotaz byl zodpovězen ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5, Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 7.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Rozpočet Kino Kosmos, Třinec_objekt_kina_poptávka.xls__Draft_1 - u níže uvedené položky žádáme zadavatele o upřesnění provedení ventilátoru.

202	SUB	751R001	Montáž ventilátoru vč. dodávky, ventilátor 260 m3/hod	kus	1,000
-----	-----	---------	---	-----	-------

Odpověď na dotaz:

Ventilátor s průtokem vzduchu 260 m³/hod., ventilátor bude vybaven protidešťovou žaluzií a motorem pro nepřetržitou práci S1, jednofázový asynchronní motor s tepelnou pojistkou, plášť ventilátoru z lakovaného FeZn kovu, hliníková vrtule, napájení 230 V, příkon 43 W.

Doplněno do soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Změna projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje, že součástí nabídky musí být oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace; v opačném případě nabídka nesplňuje podmínky zadávacího řízení.

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění, tj. ve znění ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace, je poskytnut současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Změna je společná pro sadu obsahující vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 až č. 11.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **24. 6. 2024 v 10:00**.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

Změna je společná pro sadu obsahující vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 až č. 11.

V Brně dne 7. 6. 2024

Za Statutární město Třinec
LAWYA, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Anna Holycross