



POD000298754

17/7

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

**Kurečka Pavel, Ing.**

Naše zn.: POD/07659/2022/9232/831.07  
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.  
Tel.: 596 657 271  
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz  
Datum: 03.05.2022

Starobělská 83  
700 30 Ostrava - Zábřeh

**Věc: Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c, Třinec-Konská**  
**- stanovisko správce povodí**

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro odstranění stavby a ke společnému povolení uvedené stavby na k.ú. Konská, p.č. 1089/4,7a další.

Propustek převádí potok Konská I. ( Žebrácký potok ) na místní komunikaci v Třinci. Propustek bude zdemolován a nahrazen mostem. Stávající propustek je o kolmé světlosti 1,51m, výšce nosné konstrukce nade dnem 1,03m. Potok je neupravený.

Nový objekt je navržen ocelový tubus, tlamového profilu světlé šířky 2,76m, světlé výšky 1,95m a délky 8,86 m. Čelo na vtoku bude zkoseno, odlážděno, na výtoku bude čelní zeď z betonu. Stavba vyvolá přeložku plynovodu. Upravení koryta bude v nezbytné délce opevněním. V tubusu bude profil koryta lichoběžníkový na dně miskovitý, podél stěn tubusu budou lavičky. Na začátku a konci bude tubus stabilizován příčnými prahy z lom. kamene. Prahy budou navazovat na přechodové úseky z kamenné dlažby a kamenné rovnániny.

Pro nový objekt mostu byl zpracován hydrotechnický výpočet nerovnoměrným prouděním / ing. P. Mravec, 2022 / se závěrem, že nový objekt převede stoletý průtok s výškovou rezervou min. 0,5m.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Tok Kanada I. ( Žebrácký potok ) IDVT 10217290 je tok ve správě Lesů ČR. Propustek je situován v km 2,25. Záplavové území nám známo není.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru stavby a předložené PD připomínek a realizace je možná.*

*PD je třeba odsouhlasit se správcem toku.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Propustek ev.č. II-13 na MK č. 222c, Třinec-Konská " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat,

17/2

že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas L.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru  
vodohospodářských koncepcí a informací

**Povodí Odry**  
státní podnik 231  
701 26 Ostrava, Varenská 49  
IČ70890021 DIČ:CZ70890021