

## Vodovod Třinec - Tyra-Stáje - Kozinčany

### SO 01 Nový vodojem s napojením

#### SO 01.02 Část elektro

### Seznam kabelů

Objednatel:	Statutární město Třinec
Místo stavby:	Třinec - Tyra
Datum:	01/2023
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	66605082
Číslo seznamu:	TP-S-25-23
Archivní číslo dokumentu:	TP-4-78-23
Pořadové číslo v seznamu:	3

Zpracoval:	Pavλίna Chmielová	
Kontroloval:	Pavλίna Chmielová	
Schválil:	Bc. Ondřej Dragon	

## Seznam kabelů

Název kabelu	Zdroj (od)	Cíl (do)	Typ kabelu	Žíly	Použité žíly	Průřez (mm <sup>2</sup> )	Délka (m)	Počet kab.	Poznámka	Stránka v projektu
=+RS1-WL_EH1	=+RS1-X1	=+EH1-X	CYKY-J	3	3	2,5	5			&EFS+RS1/3.4
=+RS1-WL_OSV	=+RS1-X1	=+OSV1-X	CYKY-J	3	3	1,5	15			&EFS+RS1/3.2
=+RS1-WL_OSV1a			CYKY-O	3	0	1,5	6			&EFS+RS1/3.3
=+RS1-WL_RS1	=+RS1-X0	=+RS1-FI1	CYKY/J	4	4	10	35			&EFS+RS1/2.2
=+RS1-WL_Z1	=+RS1-X1	=+Z1	CYKY-J	3	3	2,5	20			&EFS+RS1/2.7
=+RSH-WL1	=+RSH-X0	=+ER-FA	AYKY-J	4	4	16	15		NOVÝ	&EFS+RSH/1.2
=+RSH-WL2	=+RSH-X1	=+R_STAV-X	AYKY-J	4	4	16	15		NOVÝ	&EFS+RSH/1.8