



Váš dopis zn.:
Ze dne:

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.

Naše zn.: POD/04177/2021/9232/831.05
Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.
Tel.: 596 657 271
E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz
Datum: 11. 03. 2021

Míru 274
73961 Třinec

Věc: Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany - stanovisko správce povodí a správce toku

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení uvedené stavby na k.ú. Tyra.

Trasa nového vodovodu přechází pod korytem toku Tyra, a to protlakem. Podchod potrubí PE 100,D90 bude v chráničce PE 160 v délce 35m. Krytí pode dnem koryta je cca 1,5m a více. Montážní jáma bude umístěna 9,6m a 6,55m od horních břehových hran toku Tyry.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Vodní tok Tyra IDVT 10100668 bude křížen trasou vodovodu v km 6,95(p.č. 1102/15).
Záplavové území nám v daném úseku toku známo není.

- Případné majetkové záležitosti projednávejte s majetkovým odborem Povodí Odry, státní podnik (Ing. Poledníková, tel: 596 657 325). Toto stanovisko neslouží k majetkoprávnímu vypořádání trvalého a dočasného záboru pozemků v rámci stavby. Za tímto účelem je potřeba před realizací stavby uzavřít s naším majetkovým odborem příslušný smluvní vztah.

- Zahájení stavby musí být v předstihu min. 5 dnů oznámeno našemu VHP v Českém Těšíně (Ing. Filip, Ing. Barabančíková, tel: 558 731 700, e-mail: cesky_tesin.vhp@pod.cz).

- Stavbou nesmí dojít ke znečištění vodního toku stavebním materiálem a ropnými úkapy.

- Dotčené pozemky ve správě Povodí Odry, s.p. musí být uvedeny do nezávadného stavu a po ukončení stavby protokolárně předány zástupci VHP Český Těšín.

- Po ukončení prací požadujeme přizvat našeho zástupce – Ing. Barabančíková (tel. 925 954 740) ke kontrole.

Po dokončení stavby požadujeme předat našemu VHP Český Těšín projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.

- Za případné škody způsobené v průběhu stavby a po dobu jejího užívání průchodem velkých vod a ledů neponese Povodí Odry, s.p. zodpovědnost.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku je realizace záměru možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0760 Tyra od pramene po ústí Olše. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Vodovod Třinec - Tyra - Stáje - Kozinčany " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas

Povodí Odry

státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

~~Příloha : situace A4 + podpis ,2x~~

CO : závod PO ve F-M, VHP Český Těšín
Majetkový odbor , zde