

Váš dopis zn.:
Ze dne: 15.03.2024

Naše č.j.: POD/5068/2024
Spis. zn.: 923.2_10
Vyřizuje: Ing. Irena Kozlíková
Tel.: 596657271
E-mail: irena.kozlikova@pod.cz
Datum: 10.04.2024

DOPRAPLAN s.r.o.
Přemyslovců 6/462
70900 Ostrava 9

Ulice Poštovní, Třinec – rekonstrukce - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení uvedené stavby. Předmětem je rekonstrukce místní komunikace ul. Poštovní, od napojení na silnici ul. 1. máje po napojení zpevněné plochy nám. Míru. V rámci stavby je řešena i úprava parkovacích ploch, sjezdů a chodníků, výměna uličních vpustí a doplnění nových vpustí a žlabů včetně přípojek na stávající jednotnou kanalizaci, rekonstrukce VO a další drobné související stavby.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Stavba není v kolizi s vodním tokem. Její lokalita se nachází mimo záplavové území ve smyslu §66Zákona o vodách č. 254/2001 Sb.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0770 Olše od toku Lomná po tok Ropičanka. Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující. Správce povodí posoudil vliv záměru " Ulice Poštovní, Třinec – rekonstrukce " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018". Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

