



LEGENDA

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ S KRYTEM, ŘAZ. 1, 10 AX, 250 V AC, IP 44
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S VÍČKEM, S OCHR. KOLÍKY, 16 A, 250 V AC, IP 44
- EL. PŘÍMOTOPNÝ KONVEKTOR 1,0 kW, 230 V AC, IP 24

POZNÁMKY:

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3/PEN-N/PE AC 400/230V TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:

ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTÍM, IZOLACÍ

OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS:

ROZVOD EL. ENERGIE BUDE PROVEDEN KABELY CYKY PŘÍSLUŠNÝCH PRŮŘEZŮ.

KABELY BUDOU VEDENY V ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH.

SVÍTIDLA UPEVNIT PŘISAZENÍM KE STROPU.

Označení svítidla	Název	Světelné zdroje	Počet
A	Industrial LED luminaire	1 x LED, 33W, 4557lm, Ra80, 4000K	1
H	Industrial lighting	1 x LED, 35W, 4886lm, Ra80, 4000K	1

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c
	b					b
	a					a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPIROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.						
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. Míru 274 739 61 Třinec tel. +420 558 384 111 info@tp.trz.cz	
Objednatel		Statutární město Třinec			Datum	01/2023
Místo stavby		Třinec - Tyra			Stupeň	DPS
Vodovod Třinec - Tyra-Stáje - Kozinčany SO 01 Nový vodojem s napojením SO 01.02 ČÁST ELEKTRO					Měřítko	1:50
					Číslo zakázky	66605082
					Číslo seznamu	TP-S-25-23
SVĚTELNÉ A ZÁSUVKOVÉ ROZVODY, VYTÁPĚNÍ					Archivní číslo	TP-3-25-23
						Pof. č. 05