

Vodovod Třinec – Tyra – Stáje – Kozinčany – opakování

V Třinci dne 14.08.2024

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce pod označením „Vodovod Třinec – Tyra – Stáje – Kozinčany – opakování“

Zadavatel: Statutární město Třinec, se sídlem Jablunkovská 160, 739 61 Třinec; IČO 00297313 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: Čtyři oči, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec – Lyžbice, IČO: 07080646.

Identifikace veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušené podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pod označením „Vodovod Třinec – Tyra – Stáje – Kozinčany – opakování“

Vážení,

zadavatel obdržel dne 13.08.2024 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona poskytuje zadavatel následující vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětlení, včetně přesného znění žádosti, zadavatel poskytuje stejným způsobem, jako byly zveřejněny zadávací podmínky, a to na profilu zadavatele: https://zakazky.trinecko.cz/profile_display_2.html

Dotaz č. 1

Prosím upřesnit, zda navržené trubní trasy vodojemu mohou být v nerezí třídy 1.4301, nebo je požadavek na chemicky odolnější nerez 1.4404.

Obě dvě třídy jsou vhodné a mají atest pro trvalý styk s pitnou vodou.

Odpověď

Je požadován materiál potrubí podle projektové dokumentace a výkazu výměr (slepého rozpočtu). Projektová dokumentace, která specifikuje použitý materiál potrubí, byla schválena mj. společností SmVaK.

Jménem zadavatele administrátor zakázky:

Ing. Jan Niemiec