

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9 ZE DNE 26. 8. 2024

Název zadavatele: statutární město Třinec
Sídlo: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
IČ: 00297313
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: RNDr. Věra Palkovská - primátorka města

Veřejná zakázka pod názvem „Kanalizační řad Třinec, Oldřichovice MK 324 (Vlněnka“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace, vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozího obdržení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace účastníka zadávacího řízení.

Dotaz č. 1:

U č.p. 573 – v místě navrhované trasy kanalizační přípojky stojí nový objekt, v cestě je stávající šachta kanalizace (zřejmě je do ní přivedena kanalizační přípojka) a ta je v kolizi s navrhovanou trasou nové kanalizace. Dále, v zadávací dokumentaci, nezohledňuje výkres situace křížení plynovodních přípojek.

Stanovisko zadavatele č. 1:

Navržená kanalizační přípojka končí zátkou Z1 před oplocením rodinného domu č.p. 573. Majitel tohoto domu si napojení na přípojku zajistí sám. Umístění zátky bylo s majitelem dohodnuto před umístěním nového objektu na jeho pozemek. Nový objekt není v kolizi s nově navrženým kanalizačním potrubím.

Šachta, která se nachází v komunikaci, je umístěna na trubním vedení, jehož vlastník, účel ani trasa nejsou známy. Z tohoto důvodu nedokážeme posoudit, zda dojde ke kolizi s tímto stávajícím vedením.

Plynovodní přípojky (potrubí mezi plynovodním řadem a HUP) jsou zakresleny v situaci č. 3 - Podrobná situace.

Dotaz č. 2:

U č.p. 1018 – je patrná existence dešťové kanalizace a šachty, tyto chybí v zadávací PD.

Stanovisko zadavatele č. 2:

Jímka u rodinného domu č.p. 1018 neslouží jako šachta pro dešťovou kanalizaci. Účel této jímky není zřejmý.

Dotaz č. 3:

U domu na p.č. 1799 je nový objekt garáže a nová brána, dlažba, vodovodní šachtice atd. – není nezohledněno v zadávací PD.

Stanovisko zadavatele č. 3:

- 1) Ve výkrese č. 3 – Podrobná situace je zakreslená garáž i vodoměrná šachta. Tento výkres je odsouhlasen společností SmVak a.s.

Dotaz č. 4:

Na pozemku cesty 1437/5 je vedena stávající dešťová kanalizace, která není v situaci zadávací dokumentace zakreslena.

Stanovisko zadavatele č. 4:

Na pozemku parc. č. 1437/5 se nachází stávající trubní vedení, jehož vlastník, účel ani trasa tohoto potrubí nejsou známy.

Dotaz č. 5:

U č.p. 391 je navržená kanalizační přípojka vedena v těsné blízkosti plotu, který se bude muset vybourat a znovu postavit. Zadávací dokumentace tuto situaci neřeší.

Stanovisko zadavatele č. 5:

Kanalizační přípojka vedena k rodinnému domu č.p. 391 byla posunuta dále od oplocení (viz situace).

Dotaz č. 6:

Jak má účastník nyní, při tvorbě ceny díla do výběrového řízení, přistupovat k těmto již zjištěným odchylkám? Žádáme zadavatele buď o opravu a doplnění zadávací dokumentace již zjištěných nesrovnalostí anebo požadujeme ujištění, že budou zjištěné kolize (a tím způsobené vícepráce) vstřícně řešeny v průběhu realizace díla, po zaměření skutečného stavu podzemních sítí a jiných objektů. Upozorňujeme ale zadavatele, že tyto změny budou mít dopad na cenu díla, a také na termíny provedení, a zadavatel by měl s těmito skutečnostmi počítat.

Stanovisko zadavatele č. 6:

Součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 jsou i přílohy pod názvem 3 - C3 Podrobná situace - část 1 – UPRAVENÁ a 3 - C.3 PODROBNÁ SITUACE část. 2 – UPRAVENÁ, kdy dodavatel využije přílohy pro přípravu své nabídky do zadávacího řízení

Důležité upozornění:

S ohledem na vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel tímto prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 9. 2024 do 10:00 hodin.

S pozdravem

.....
za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností
AZ zakázka s.r.o., Radim Pala, DiS., jednatel