



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY $\phi 22$
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ OTOPNÉ VODY $\phi 22$
- STÁVAJÍCÍ OTOPNÉ TĚLESO
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OTOPNÉHO TĚLESO
- NOVÉ OTOPNÉ TĚLESO TYP 22S HYGIENE VK - 3 KS
- + TERMOSTATICKÝ VENTIL S VÝCHOZÍ REGULACÍ
- + PROPOJOVACÍ ŠROUBENÍ VK ROHOVÉ
- + NOVÉ PEX POTRUBÍ cca 2x 15 m (NAPOLNĚNÍ PROVĚST POD STROPEM 1.PP, V 1.NP ZASEKAT DO ZDIVA)
- + 4x JÁDROVÉ VRTÁNÍ SKRZ ŽB STROP $\phi 75$ mm, L= 0,3 m

| | | |
|----------------|--|--|
| Investor : | Statutární město Třinec, IČ: 00297313 Jablunkovská 160, 739 61 Třinec | Projektční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz |
| Místo stavby : | Obec Třinec k.ú. Lyžbice parc. č. 2486, | Datum vypracování : 09 / 2024 |
| Název stavby : | OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ, DUKELSKÁ 689, TŘINEC | Stupeň dokumentace : DPS |
| Výkres : | Číslo zakázky : L2024-07 | Měřítko : |
| | Číslo výkresu : | D.1.06 |