

**Název
zadavatele:** Statutární město Třinec
Sídlo: Jablunkovská 160
73961 Třinec
IČO: 00297313
Č. j.: MMT/6554/2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P25V00000009“**

Dne 23. 01. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Dvorana ul. Janáčkova a ul. Chopinova, Třinec - rekonstrukce“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

1) Dotaz č. 1: Technická zpráva se odkazuje, že byly provedeny rozborů PAU asfaltových vrstev. V podkladech jsme dohledali pouze fotografie sond. Protokoly ke zkouškám PAU jsme nedohledali. Z tohoto důvodu žádáme zadavatele o doplnění.

2) Dotaz č. 2: Upozorňujeme zadavatele na skutečnost, že ve výkaze výměr chybí položka odvoz a uskladnění vybouraného živičného podkladu tl. 5 cm, Ve VV je započítáno pouze množství vyfrézované plochy (5 cm).

Požadujeme doplnění chybějící položky.

3) Dotaz č. 3: Žádáme zadavatele o vysvětlení poznámky u položky č.2 (řádek 71) objektu SO 001 Odstranění konstrukcí a demolice vozovek: opravdu se má stará dlažba uložit na palety a odvézt do Frenštátu? Nejedná se o chybu?

Prosíme o vysvětlení nebo opravu popisu položky.

4) Dotaz č. 4: Ve výkaze výměr, objekt SO 001 odstranění konstrukcí a demolice vozovek, položka č. 27 (celkový řádek 102) je počítáno množství betonové suti u základů tak, že je násobeno tl. 0,1 stejně jako bet. plocha, zde se má ale jednat o m3. Tato chyba se také dále promítá i do objemu přesunu suti (tj. položka č. 30 objektu SO 001 - řádek 105)

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

ad1) Protokoly z rozborů PAU asfaltových vrstev jsou přílohou č. 1 tohoto Vysvětlení.

ad2) V soupise prací jsou uvedeny a započítány i odvozy a poplatky za skládku, a to v následujících položkách

soupis 001_B Odstranění konstrukcí a demolice vozovek

položka č. 26 kód položky 9977013847 Poplatek za uložení asfaltu s dehtem

položka č. 29 kód položky 9977013875 Poplatek za uložení asfaltu bez dehtu

položka č. 30 kód položky 997211511 Vodorovná doprava

položka č. 31 kód položky 997211519 Příplatek za vodorovnou dopravu

položka č. 34 kód položky 997211611 Nakládání suti na dopr. prostředek

ad3) Popis položky (jednalo se o překlep) byl opraven, viz. příloha č. 2 tohoto Vysvětlení.

ad4) Výměry byly opraveny, viz příloha č. 2 tohoto Vysvětlení. Změnily se výměry v objektu SO 001_B Odstranění konstrukcí a demolice vozovek u položek:

27, 30, 31, 34

Pol. 27 - původní výměra: 148,705 (21.264,82 Kč) nová výměra: 281,562 (40.263,37 Kč) ... rozdíl 18.998,18 Kč

Pol. 30 - původní výměra: 1.639,714 (455.840,49 Kč) nová výměra: 1.772, 571 (492.774,74 Kč) ... rozdíl 36.934,51 Kč

Pol. 31 - původní výměra: 31.154,566 (479.780,32 Kč) nová výměra: 33.678, 849 (518.654,27 Kč) ... rozdíl 38.873,95 Kč

Pol. 34 - původní výměra: 1.639, 714 (237.758,53 Kč) nová výměra: 1.772, 571 (257.022,80 Kč) ... rozdíl 19.264,47 Kč

Přílohu č. 2 tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 tvoří opravený výkaz výměr - opravená příloha č. 4 zadávací dokumentace. Žádáme dodavatele, aby do nabídky nacenili tento upravený výkaz výměr.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel z důvodu vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.02.2025 v 09:00.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Třinci dne 28.01.2025

Mgr. Ewa Sniegonová, zástupce vedoucího právního odboru