

Název zadavatele:	Statutární město Třinec
Sídlo:	Jablunkovská 160 73961 Třinec
IČO:	00297313
Č. j.:	MMT/15126/2025

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P25V00000011**“

Dne 13. 02. 2025 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Čerpací stanice Nebory, výtlačný řad do Zaguří a zásobní řad B - 1. etapa“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Ve výkaze výměr chybí elektrotvarovky uvedené ve výkrese C.4 Kladečské schéma, žádáme doplnění položek do rozpočtu.

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Zadavatel upravuje stávající nabídkový rozpočet - Přílohu č. 4 - výkaz výměr. Důvodem absence elektrotvarovek v původní verzi výkazu je skutečnost, že tento spojovací materiál projektant zamýšlel započítat do trubního materiálu.

Žádáme dodavatele, aby do nabídky nacenili tento upravený výkaz výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávacích podmínek číslo 2.

ZMĚNA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel z důvodu vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek takto:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 14.03.2025 v 09:00.

Způsob a místo podání nabídek, ani způsob a místo otevírání nabídek se nemění.

V Třinci dne 26.02.2025

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí odboru právního