

Tabuľka miestností 1.NP – Návrh						Poznámka
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Obvod [m]	Úprava povrchu		
1.01	TĚLOCVIČNA	200,46	60,69	Podlaha STAVAJÍCÍ Stěny STAVAJÍCÍ + NOVA VMALBA Strop SNIŽENÝ SDK AKUSTICKÝ PŮDLEH KAZETY 1200x600 MM V PODELNÝCH OKRAJÍCH KOVOVÉ KAZETY 600x600 MM + DOPLNĚNÍ NIKY SDK PŮDLEHEM DT12 + MALBA		

2x NASÁVACÍ OTVOR VZI
Stavební otvor 900x500 mm
Ocelový překlad 4x I120 L=1400 mm
(vzájemně staženo proti klopení)

VZI venkovní protidešťové a protimrzovou stěnovou mřížka 800x400 mm (pozink)
VZI potrubí čtyřhranné 800x400 mm, L=500 mm (pozink)
VZI lamelové čtyřhranná klapka se servopohonem rozměr 800x400 mm (pozink)
Interiérová mřížka rozměr 800x400 mm (pozink)

Servo pohon s přímým napojením na spínání stěnových ventilátorů
+ havarijní uzavření (např. při výpadku el. energie)
Napájení 240/50 V/Hz
Příkon 0,4 W

4x VENTILÁTOR
VKN-N-04-450/4E
rozměr 540/500 mm
Ø 460 mm
Otáčky 1380 /min
Napájení 230/50 V/Hz
Příkon 250 W
Průtok vzduchu 4900 m³/h

PŘETLAKOVÁ ŽALUZIE NÁSTĚNNÁ
WSK-45-02
rozměr 501/501 mm
Ø 460 mm
PVC odolná proti UV záření
Pro větší prostředí

Průtok vzduchu 4900 m³/h

LEGENDA STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ A HMOT

STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

±0,000 = podlaha 1. NP (Hlavní budova ZŠ)

Investor : Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, p.o., IČ: 70640009, U Splavu 550, 739 61 Třinec		Projektční kancelář LAY-OUT nam. Svobody 527, 739 61 Třinec mobil: +420 776 213 159 / cleslar@lay-out.cz	
Místo stavby : Obec Třinec, k.ú. Třinec parc.č. 233/1,		Datum vypracování : 11/2024	
Název stavby : JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA OPRAVA STROPU TĚLOCVIČNY		Stupeň dokumentace : DPS	
Výkres :		Číslo zakázky : L2024-79	
PŮDORYS 1.NP – Návrh		Měřítko : 1:100	
		Číslo výkresu : D.1.04	

