


Celoplošná impregnace krovu a bednění Ve smyslu výše zmíněných ČSN je nutno celou konstrukci krovu ošetřit preventivním impregnačním, fungicidní - insekticidním, postřikem o typovém označení FA FB (B,P) 1,2,3 SP tak, aby byla konstrukce povrchově ochráněna před další infikací dřevokaznými škůdci, a aby byl zaručen dostatečný příjem účinné látky. Doporučuje se dvojnásobnou aplikací nástřikem po mechanickém očištění tak, aby byl zabezpečen dostatečný příjem účinné látky v dávce dle podkladů výrobce i při zohlednění ztrát.

Výskrabat stýčné i ložné spáry zdíva do hloubky min. 2-3 cm, případně rhizomorfy dřevokazných hub ze zdíva vystupující spálit plamenem, provést intenzivní fungicidní postřik impregnačním prostředkem o typovém označení min FB (P) 1, 2, 3 SP (doporučuji dvojnásobný postřik 25%-ního roztoku v dávce min. 60 g/m² koncentráty). Poté je nutno provést fungistatickou zábranu z fungicidní malty. (do zámořové vody se přidá fungicid - v dávce min 6 l / 1 m³ malty).

Ochrana konstrukcí bude provedena v souladu s ČSN 49 0600 a ČSN 49 0615.

Práce tesařské provádět dle ČSN 73 3150.



VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	CONSTRUCTUS s.r.o. construccio & sanatio Raškovice 285, 739 04 Raškovice www.constructus.cz IČ: 26847779, DIČ: CZ 26847779	
ING. VÁCLAV JURGA	ING. VÁCLAV JURGA	ING.BLANKA KŘÍŽKOVÁ		
STAVEBNÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO TRINEC, JABLUNKOVSKÁ 160, 739 61 TRINEC		FORMÁT	06 A4
MÍSTO	TRINEC		DATUM	12/2022
AKCE	JUBILEJNÍ MASARYKOVA ZŠ A MŠ, U SPLAVU 550, TRINEC, REKONSTRUKCE STŘECHY		STUPEŇ	DUP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	06/2022
PRÍLOHA	PŮDORYS KROVU - ČÁST 2		MĚŘÍTKO	PRÍLOHA Č. 1:100 D.1.2.3