

Název zadavatele:	Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace
Sídlo:	Kaštanová 412 73961 Třinec
IČO:	00847135
Č. j.:	MMT/20970/2025/PR/Ku

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„ZŠ Třinec, Kaštanová 412 - výmena oken - pavilon B, C, D“

identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): **„P25V00000024“**

Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám v souladu s ust. § 98 Zákona v tomto znění:

Dotaz:

V podkladech pro pavilon D je rozpor mezi výkazem výměr, výpisem výplní otvorů a půdorysy – nesouhlasí rozměry a počty kusů oken a meziokenních vložek. Pozice nejsou v půdorysech označeny a některé mají jiné rozměry než je uvedeno ve výpisech výplní, takže není možné určit, kde se které výplně nacházejí. Ve výkazu výměr nejsou uvedené rozměry výplní, takže není možné určit, které rozměry jsou správné, jestli ve výpisech výplní nebo v půdorysech.

Žádáme o upřesnění, podle kterých podkladů máme dodržet počty a rozměry výplní, případně žádáme o doplnění rozměrů do výkazu výměr nebo upravit jejich počty.

Odpověď na dotaz:

K pavilonu D

1.PP – odpovídá zadání a schématu

1.NP – změna sestav takto:

Délka 8,5 m bude sestavena z prvků z leva – P409+M404+P409+M405+2xP410

Délka 10,1 m bude sestavena z prvků z leva – P406+M402+P406+M402+P407+M402+P406+M403+P406+M402+P406+M403+P408

Délka 10,8 m bude sestavena takto z leva – 2xP411+M406+2xP411

Zadavatel si je vědom odchylek z měření a nepřesností uvedených v pasportu budovy.

Pro ocenění nabídky a tvorbu nabídkové ceny platí specifikace uvedená ve výkazu výměr a specifikaci oken a dveří. Zadavatel požaduje zpracovat nabídku podle zadávací dokumentace v aktualizovaném znění, tj. ve znění aktualizovaném ke dni uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace

V Třinci dne 18.03.2025

Mgr. Rafał Zawadzki, vedoucí právního odboru